



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Головне управління ДСНС України у Миколаївській області
НОВООДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР

56600, м.Нова Одеса, вул. Бузька, 42. , тел./факс.(05167) 9-17-60. Ел. пошта: 09_nod@fd.mk.ua

АКТ

24 квітня 2018 року

№ 59

складений за результатами проведення (планової) позапланової перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Гур'ївська ЗОШ,

Миколаївська область, Новоодеський район, с. Гур'ївка, вул. Центральна, 18

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 26087103

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган),

Миколаївська область, Новоодеський район, с. Гур'ївка, вул. Центральна, 18

(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреси електронної пошти)

Перевірено: будівлі, приміщення та територію Гур'ївської ЗОШ за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, с. Гур'ївка, вул. Центральна, 18

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки **орган влади**

Загальна інформація про проведення перевірки:

| Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки | Тип здійснюваної перевірки |
|---|----------------------------|
| Наказ від 30.03.2018 р. № 172, виданий ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Посвідчення на перевірку від 19.04.2018 р. № 148 | планова; + позапланова |

Строк проведення перевірки

| Початок перевірки | | | | | Завершення перевірки | | | | |
|-------------------|--------|------|--------|---------|----------------------|--------|------|--------|---------|
| 23 | 04 | 2018 | 09 | 00 | 24 | 04 | 2018 | 16 | 00 |
| число | місяць | рік | години | хвилини | число | місяць | рік | години | хвилини |
| | | | | | | | | | |

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України у Миколаївській області
(найменування органу ДСНС України)

- провідний інспектор відділу нормативно-технічної роботи, контролю за системами протипожежного захисту та ліцензування управління запобігання надзвичайним ситуаціям (далі - ВНТР) ГУ ДСНС України у Миколаївській області (ГУ ДСНС) Бацлар Юрій Сергійович;

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа-підприємець:

- директор Гур'ївської ЗОШ Тофан Анжела Володимирівна.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи: участі не приймали

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

| Планова | Позапланова |
|--|---|
| не було взагалі | ✓ не було взагалі |
| ✓ була у період з 10.03.2017 по 16.03.2017 акт перевірки від 16.03.2017 р. № 24 | була у період з _____ по _____ акт перевірки від _____ № _____ |

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|---|---|-----|----|----|----|--|
| Частина I. Забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1.1 | Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки | | ✓ | | | <u>пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ</u> |
| 1.2 | На підприємстві створено СПБ | | | ✓ | | <u>пункт 14 розділу II ППБУ</u> |
| 1.3 | На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ | | | ✓ | | <u>пункт 12 розділу II ППБУ</u> |
| 1.4 | Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам | ✓ | | | | <u>пункти 17 - 19 розділу II ППБУ</u> |
| 2. | У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки | ✓ | | | | <u>пункт 9 розділу II ППБУ</u> |
| 3. | Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму | ✓ | | | | <u>пункт 11 розділу II ППБУ</u> |
| 4. | Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки | | | ✓ | | <u>пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ</u> |
| 5. | Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки | ✓ | | | | <u>пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ</u> |
| 6. | Забезпечено протипожежний стан утримання території | ✓ | | | | <u>пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ</u> |
| 7. | Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд | | ✓ | | | <u>пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ</u> |
| 8. | Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів | ✓ | | | | <u>пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ</u> |
| 9. | Стан утримання інженерного обладнання | | | | | |
| 9.1 | Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів | | ✓ | | | <u>пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ</u> |
| 9.2 | Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів | ✓ | | | | <u>пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ</u> |
| 9.3 | Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм | | | ✓ | | <u>пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ</u> |
| 9.4 | Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм | ✓ | | | | <u>пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ</u> |
| 9.5 | Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм | | | ✓ | | <u>пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ</u> |
| 10. | Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку | | | | | |
| 10.1 | Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів | | ✓ | | | <u>пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ</u> |
| 10.2 | АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів | | | | ✓ | <u>пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ</u> |
| 11. | Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання | | | | | |
| 11.1 | Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог | | ✓ | | | <u>пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ</u> |
| 11.2 | Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на | | | ✓ | | <u>пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ</u> |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| | внутрішні пожежогашіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм | | | | |
| | 12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогашіння | | | ✓ | <u>пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ</u> |
| | 13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів | | | ✓ | <u>пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200</u> |
| | 14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт | | | ✓ | <u>розділ VII ППБУ</u> |
| | 14.1 Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку | | | ✓ | <u>пункт 21 розділу II ППБУ</u> |
| | 14.2 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | <u>пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ</u> |
| | 14.3 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | <u>пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ</u> |
| | 14.4 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | <u>пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ</u> |
| | 14.5 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | | <u>пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ</u> |
| | 14.5.1 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | <u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7</u> |
| | 14.5.2 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | <u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7</u> |
| | 14.5.3 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | <u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7</u> |
| | 14.5.4 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | <u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7</u> |
| | 14.5.5 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | <u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7</u> |
| | 14.5.6 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | <u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7</u> |

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| | 1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту | | | ✓ | <u>пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006</u> |
| | 2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки | | | ✓ | <u>пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956</u> |
| | 3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки | | | ✓ | <u>пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956</u> |
| | 4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання | | | ✓ | <u>пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ</u> |
| | 5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки | | | ✓ | <u>пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245</u> |
| | 6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту | | | ✓ | <u>пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ</u> |
| | 7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії | ✓ | | | <u>пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ</u> |
| | 8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів | ✓ | | | <u>пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ</u> |
| | 9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, | | | ✓ | <u>пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787</u> |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням | | | | |
| 10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки | | | ✓ | пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування |
| 11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки | ✓ | | | пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444 |
| 12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту | | | ✓ | пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444 |
| 13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання | | | ✓ | пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ |
| 14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту | | | ✓ | стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253 |
| 15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | | | ✓ | пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308 |
| 16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність | | | ✓ | стаття 53 КЦЗУ |
| 17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах | | | ✓ | пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах |

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/на об'єкті.

ОПИС виявлених порушень

| № з/п | Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено | | Детальний опис виявленого порушення |
|---|--|--------------------------------------|---|
| | реквізити норми (пункт, стаття) | позначення нормативно-правового акта | |
| Частина I. Забезпечення пожежної безпеки | | | |
| 1. | стаття 55 пункт 6 розділу II | КЦЗ № 5403-VI, ППБУ | Не відкориговано плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі |
| 2. | стаття 55 пункт 5 розділу II | КЦЗ № 5403-VI, ППБУ | На доповнення до схематичного плану евакуації не розроблено та не затверджено керівником інструкція, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх задіяних працівників |
| 3. | стаття 55 пункт 8 розділу II | КЦЗ № 5403-VI, ППБУ | Територія об'єкта, а також будівлі, споруди, приміщення закладу не забезпечено відповідними знаками безпеки відповідно до ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности» |
| 4. | стаття 55 пункт 1.2 розділу V | КЦЗ № 5403-VI, ППБУ | Приміщення закладу не обладнані системою протипожежного захисту (автоматичною пожежною сигналізацією) відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту». |
| 5. | стаття 55 п. 2.3 розділу III п. 4.2.67 | КЦЗ № 5403-VI ППБУ ПУЕ | Під час експлуатації об'єкта допускається знижування класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах, а саме: не заповнено |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | протипожежними дверима отвори у протипожежних стінах, що відокремлюють приміщення електрощитової. |
| 6. | стаття 55 підпункт 1.17 пункту 1 розділу IV | КЦЗУ № 5403-VI, ППБУ | У приміщеннях закладу електричні вимикачі, розетки встановлені на горючій основі без підкладання під нього суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 м. |
| 7. | стаття 55 підпункт 1.18 пункту 7 розділу IV | КЦЗУ № 5403-VI, ППБУ | Допускається підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи та експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами) у підвальному приміщенні |
| 8. | стаття 55, пп. 1.6 п.1 розділу IV | КЦЗ № 5403-VI, ППБУ | З'єднання жил проводів у розподільних коробках в приміщеннях закладу не виконано за допомогою зварювання, паяння, опресування або затискачів. |
| 9. | стаття 55, п. 2.5 розділу III | КЦЗ № 5403-VI, ППБУ | Дерев'яні конструкції даху будівлі закладу не піддано вогнезахисному оброблянню. |
| 10. | стаття 55, п. 1.21 розділу IV | КЦЗ № 5403-VI, ППБУ | Не проведено ремонт пристроїв захисту від прямих уражень блискавки та вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд». |
| 11. | стаття 55 пункт 2.9 розділ III | КЦЗ № 5403-V ППБУ | Для приміщень складського призначення не визначено категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, у тому числі для зовнішніх виробничих і складських діляниць, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні. |
| 12. | стаття 55 п. 3.11 розділу V | КЦЗ № 5403-VI ППБУ | Пожежні щити, що знаходяться території об'єкта, не укомплектовано комплектом засобів пожежогасіння: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., протипожежне покривало - 1 шт., багор або лом та гак - 2 шт., лопати - 2 шт., сокири - 2 шт. |
| 13. | стаття 55 п. 3.17 розділу V | КЦЗ № 5403-VI ППБУ | Не проведено технічне обслуговування наявних вогнегасників |
| 14. | статті 20, 55 пункт 2.1 абзац 10 розділ V | КЦЗ № 5403-VI ППБУ | Не встановлені покажчики біля місця розташування пожежних водойм (об'ємні зі світильником або плоскі із застосуванням світловідбивних покриттів) з нанесеними на них літерним індексом ПВ, цифровими значеннями запасу води в кубічних метрах та кількості пожежних автомобілів, котрі можуть одночасно встановлюватися на майданчику біля водойми |
| Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій | | | |
| 15. | стаття 20 п. 3.1.1 п. 7 п. 2 | КЦЗУ № 5403-VI, ПТБ, Положення про паспортизацію ПНО, Методика ідентифікації ПНО | Не проведена ідентифікація потенційної небезпеки з урахуванням усіх чинників небезпеки відповідно до вимог «Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів», затвердженого наказом МНС України від 16.08.2005 № 140, зареєстрованого у Мін'юсті України від 01.09.2005 за № 970/11250, далі - Положення про паспортизацію ПНО та «Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів», затвердженої наказом МНС України від 23.02.2006 № 98, зареєстрованого у Мін'юсті України від 20.03.2006 за № 286/12160, далі - Методика ідентифікації ПНО. |
| 16. | статті 20 п. 4.3.1 | КЦЗУ № 5403-VI, ПТБ, | Працівники об'єкта у повній мірі не забезпечені засобами |

| | | |
|--------------|-------------|---|
| п. 2 додатку | ПКМУ № 1200 | індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин (промисловими протигазами), респіраторами, які відповідають вимогам Стандарту МНС України СОУ МНС 75.2-00013528-002:2010, у розрахунку 1 протигаз та 1 респіратор на особу і додатково 2 відсотки загальної кількості працюючих. |
|--------------|-------------|---|

Перелік

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

| № з/п | Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|-------|--|-----|----|----|----|--|
| 1 | Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку | | | ✓ | | частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877 |
| 2 | Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено | ✓ | | | | частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877 |
| 3 | Копію посвідчення на перевірку надано | ✓ | | | | частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877 |
| 4 | Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності) | | | ✓ | | частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877 |
| 5 | Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки | ✓ | | | | частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877 |

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки


| № з/п | Опис пояснень, зауважень або заперечень |
|-------|---|
| | <i>зауважень немає</i> |
| | |
| | |
| | |
| | |

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:

Провідний інспектор ВНТР ГУ ДСНС



Баклар Юрій Сергійович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

_____ (посада) _____ (підпис) _____ (прізвище, ім'я, по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «24» квітня 2018 року

_____ (посада) _____ (підпис) _____ (прізвище, ім'я, по батькові)

Директор ЗОШ Тофан Анжела Володимирівна

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

| № з/п | Позначення нормативно-правового акта | Назва нормативно-правового акта | Затверджено | |
|----------|---|--|---|---|
| | | | вид нормативно-правового акта та назва органу | дата та номер нормативно-правового акта |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Законои України | | | |
| 1.1 | ЗУ № 877 | "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" | Закон України | від 05 квітня 2007 р. № 877-V |
| 1.2 | КЦЗУ | Кодекс цивільного захисту України | Кодекс | від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI |
| 1.3 | ЗУ № 2245 | "Про об'єкти підвищеної небезпеки" | Закон України | від 18 січня 2001 р. № 2245-III |
| 1.4 | ЗУ № 15/98 | "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" | Закон України | від 14 січня 1998 р. № 15/98-ВР |
| 2 | Постанови Кабінету Міністрів України | | | |
| 2.1 | ПКМУ № 956 | Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки | Постанова Кабінету Міністрів України | від 11 липня 2002 р. № 956 |
| 2.2 | ПКМУ № 1043 | Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій | Постанова Кабінету Міністрів України | від 27 грудня 2017 р. № 1043 |
| 2.3 | ПКМУ № 5 | Типове положення про відомчу пожежну охорону | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. № 5 |
| 2.4 | ПКМУ № 564 | Порядок функціонування добровільної пожежної охорони | Постанова Кабінету Міністрів України | від 17 липня 2013 р. № 564 |
| 2.5 | ПКМУ № 1788 | Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру | Постанова Кабінету Міністрів України | від 16 листопада 2002 р. № 1788 |
| 2.6 | ПКМУ № 1200 | Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю | Постанова Кабінету Міністрів України | від 19 серпня 2002 р. № 1200 |
| 2.7 | ПКМУ № 1214 | Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами | Постанова Кабінету Міністрів України | від 04 серпня 2000 р. № 1214 |
| 2.8 | ПКМУ № 308 | Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків | Постанова Кабінету Міністрів України | від 29 березня 2001 р. № 308 |
| 2.9 | ПКМУ № 443 | Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 червня 2013 р. № 443 |
| 2.10 | ПКМУ № 444 | Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 червня 2013 р. № 444 |
| 2.11 | ПКМУ № 787 | Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 жовтня 2013 р. № 787 |
| 2.12 | ПКМУ № 253 | Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб | Постанова Кабінету Міністрів України | від 25 березня 2009 р. № 253 |
| 2.13 | ПКМУ № 1 | Положення про єдину державну систему цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. № 11 |
| 2.14 | ПКМУ № 6 | Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. № 6 |
| 2.15 | ПКМУ № 729 | Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб | Постанова Кабінету Міністрів України | від 02 жовтня 2013 р. № 729 |
| 2.16 | ПКМУ № 841 | Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | Постанова Кабінету Міністрів України | від 30 жовтня 2013 р. № 841 |
| 2.17 | Порядок подання і реєстрації декларації | Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки | Постанова Кабінету Міністрів України | Від 05.06.2013 № 440 |
| 3 | Інші нормативно-правові акти та нормативні документи | | | |
| 3.1. | Наказ МВС № 25 | Типові норми належності вогнегасників | Наказ МВС України | від 15 січня 2018 р. № 25, зареєстрований у Мін'юсті України 23 лютого 2018 р. за № 225/31677 |
| 3.2. | ПШБУ | Правила пожежної безпеки в Україні | Наказ МВС України | від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697 |
| 3.3. | Правила | Правила улаштування, експлуатації та технічного | Наказ МНС України | від 15 травня 2006 р. № 288, зареєстрований у |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | улаштування систем раннього виявлення | обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення | | Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за № 785/12659 |
| 3.4. | Правила охорони життя людей на водних об'єктах | Правила охорони життя людей на водних об'єктах України | Наказ МНС України | від 03 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за № 95/6383 |
| 3.5. | ПТБ | Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях | Наказ МНС України | від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273 |
| 3.6. | Методика прогнозування ХНО | Методика прогнозування наслідків вилливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті | Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології | від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517 |
| 3.7. | Методика спостережень | Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки | Наказ МНС України | від 06.08.2002 № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996 |
| 3.8. | Інструкція тривалого зберігання | Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту | Наказ МНС України | від 16.12.2002 № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500 |
| 3.9. | Інструкція щодо утримання захисних споруд | Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час | Наказ МНС України | від 09.10.2006 № 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054 |
| 3.10. | Правила надання технічних умов | Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки | Наказ Міністерства оборони України | від 14.11.2013 № 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за № 1988/24520 |
| 3.11. | План реагування на радіаційні аварії | План реагування на радіаційні аварії | Наказ Держатомрегулювання, МНС | від 17.05.2004 № 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10.06.2004 за № 720/9319 |
| 3.12. | ДБН В.1.1-7:2016 | Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва | Наказ Держбуду України | від 03 грудня 2002 р. № 88 |
| 3.13. | ДБН В.1.2-4:2006 | Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) | Наказ Мінбуду України | від 04 серпня 2006 р. № 274 |
| 3.14. | НАПБ В.01.057-2006/200 | Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі | Наказ Мінагрополітики, МНС | від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05.04.2007 за № 313/13580 |
| 3.15. | ДБН В.2.5-56: 2014 | Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту | Державні будівельні норми | Наказ Мінрегіонбуду України від 13.11.2014 № 312 |
| 3.16. | ДБН В.2.5-77: 2014 | Котельні | Державні будівельні норми | Наказ Мінрегіонбуду України від 15.09.2014 № 252 |
| 3.17. | ДБН В.2.5-74: 2013 | Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. | Державні будівельні норми | Наказ Мінрегіонрозвитку України від 28.08.2013 № 410 |
| 3.18. | ДБН В.2.5-64: 2012 | Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво. | Державні будівельні норми | Наказ Мінрегіонрозвитку України від 31.10.2012 № 553 |
| 3.19. | ДБН В.2.5-67: 2013 | Опалення, вентиляція та кондиціонування. | Державні будівельні норми | Накази Мінрегіонрозвитку України від 25.01.2013 № 24 та від 28.08.2013 № 410 |
| 3.20. | ДСТУ Б В.2.5-38:2008 | Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд | Національний стандарт України | Наказ Мінрегіонрозвитку України від 27.06.2011 № 269 |
| 3.21. | ДБН 360-92** | Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень | Державні будівельні норми | Наказ Мінрегіонрозвитку України від 21.06.2011 № 67 |
| 3.22. | СНиП II-89-80* | Генеральні плани промислових підприємств. | Державні будівельні норми | Постанова державного комітету СРСР у справах будівництва від 30.12.1985 № 213 |
| 3.23. | СНиП 2.09.03-85 | Сооружения промислових підприємств | Державні будівельні норми | Постанова державного комітету СРСР у справах будівництва від 29.12.1985 № 263 |
| 3.24. | ДБН В.2.2-8-98 | Будівлі та споруди. Підприємства, будівлі та споруди по зберіганню і переробці зерна | Державні будівельні норми | Наказ Держкоммістбуду України від 18.02.1999 № 41 |