



ДСНС України  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР

57001, Миколаївська область, смт. Веселинове, вул. Будівельників, 24 тел/факс (05163) 2-20-51,  
ЄДРПОУ 38094226, E-mail: 11dprch@mk.mns.gov.ua

АКТ

17 квітня 2018 року

№ 14

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання (виконання) суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

КП «Новий ринок»

57001, Миколаївська область, Веселинівський район, смт. Веселинове, вул. Київська, 12  
(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 30985300,

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган),

57001, Миколаївська область, Веселинівський район, смт. Веселинове, вул. Київська, 12

тел./факс: (05163) 2-26-33, 2-31-36, адреса електронної пошти: forostinska@ukr.net

(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреси електронної пошти)

Перевірено: територію, будівлі, споруди та приміщення КП «Новий ринок» за адресою: 57001, Миколаївська область, Веселинівський район, смт. Веселинове, вул. Київська, 12

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки – високий.

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 30.03.2018 р. № 172, виданий ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Посвідчення на перевірку від 10.04.2018 № 14	+ планова; - позапланова

Строк проведення перевірки:

Початок перевірки					Завершення перевірки				
11	04	2018	09	30	17	04	2018	16	30
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Веселинівський районний сектор Головного управління ДСНС України у Миколаївській області (далі – ВРС ГУ ДСНС).

Начальник Веселинівського РС ГУ ДСНС України у Миколаївській області Піпко Степан Степанович;

(посада, найменування органу, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа-підприємець:

- директор КП «Новий ринок» Болгарчук Олег Леонідович;

Інші особи: участь не приймали.

#### Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
У не було взагалі	У не було взагалі
Розпорядчий документ від [ ]-[ ]-[ ]-[ ]-[ ]-[ ] р. № [ ]-[ ]-[ ]-[ ] виконаний [ ], не виконаний У	Розпорядчий документ від [ ]-[ ]-[ ]-[ ]-[ ]-[ ] р. № [ ]-[ ]-[ ]-[ ] виконаний [ ], не виконаний У

#### ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

N з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	✓				<u>пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ</u>
1.2	На підприємстві створено СПБ			✓		<u>пункт 14 розділу II ППБУ</u>
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	✓				<u>пункт 12 розділу II ППБУ</u>
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	✓				<u>пункти 17 - 19 розділу II ППБУ</u>
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>						
<b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>						
<b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</b>						
4.1	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму		✓			<u>пункт 11 розділу II ППБУ</u>
<b>5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки</b>						
<b>6. Забезпечено протипожежний стан утримання території</b>						
<b>7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд</b>						
<b>8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>						
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		✓			<u>пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ</u>
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	✓				<u>пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ</u>
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	✓				<u>пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ</u>
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	✓				<u>пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ</u>
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	✓				<u>пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ</u>
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		✓			<u>пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ</u>
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів			✓		<u>пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ</u>
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						

11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		✓		<u>пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ</u>
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		✓		<u>пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ</u>
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>			✓		<u>пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ</u>
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>			✓		<u>пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200</u>
<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>			✓		<u>розділ VII ППБУ</u>
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку		✓		<u>пункт 21 розділу II ППБУ</u>
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів		✓		<u>пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ</u>
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів		✓		<u>пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ</u>
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів		✓		<u>пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ</u>
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів		✓		<u>пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ</u>
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів		✓		<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.3 - 4.10 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів		✓		<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.6 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів		✓		<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.45 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів		✓		<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1, 7.2, 7.3 розділу 7 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів		✓		<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 8.1 - 8.14 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів		✓		<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 8.15 - 9.2 ДБН В.1.1-7</u>
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>					
<b>1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту</b>			✓		<u>пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006</u>
<b>2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки</b>			✓		<u>пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956</u>
<b>3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки</b>			✓		<u>пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956</u>
<b>4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання</b>			✓		<u>пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ</u>
<b>5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки</b>			✓		<u>пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245</u>
<b>6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту</b>			✓		<u>пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ</u>
<b>7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії</b>			✓		<u>пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ</u>

8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів			✓	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			✓	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			✓	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки			✓	пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			✓	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			✓	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			✓	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 6 ПКМУ N 138
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			✓	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац 4 пункту 5 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 775
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			✓	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			✓	пункт 1 розділу II Правил охорони життя людей на водних об'єктах

### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/на об'єкті.

## ОПИС

### виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>			
1.	стаття 55, розділ II п. 2	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Керівником ринку не визначено обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, з призначенням відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту.
2.	стаття 55, п. 1 розділу III	КЦЗ № 5403-VI, ППБ на ринках України	Не відкореговано та не узгоджено з ДСНС схему розміщення будівель, торговельних рядів, кіосків, павільйонів, контейнерів, торговельних місць, палаток тощо (далі - схема ринку), яка має відображати: загальну площу території ринку; кількість будівель, магазинів, павільйонів, кіосків, палаток, контейнерів, камер схову та торговельних місць із зазначенням їх розмірів у плані; місця розташування автостоянок транспорту; наявність та кількість первинних засобів пожежогашіння; ширину проходів (проїздів) між торговельними рядами, інші необхідні розміри; місця розміщення пожежних гідрантів та відстані від них до ринку, кількість в'їздів на територію;  інформацію щодо обладнання приміщень (торговельних місць) системами протипожежного захисту.
3.	стаття 55, п. 2 розділу II	КЦЗ № 5403-VI, ППБ на ринках	Керівником ринку не виконано ряд вимог, а саме: не організовано розроблення і своєчасне здійснення заходів,

		України	спрямованих на забезпечення безпеки людей на випадок виникнення пожежі; покупців не ознайомлено з вимогами пожежної безпеки за допомогою плакатів, іншої наочної агітації та через гучномовну радіотрансляційну мережу.
4.	стаття 55, розділ II п. 3	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	На об'єкті відповідним документом (наказом, інструкцією) не встановлений протипожежний режим, який включає: - порядок утримання шляхів евакуації; - визначення спеціальних місць для куріння; - порядок застосування відкритого вогню; - порядок використання побутових нагрівальних приладів; - правила проїзду та стоянки транспортних засобів; - порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи; - порядок організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту; - порядок збирання членів пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони та посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку, у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні й святкові дні; - порядок дій у разі виникнення пожежі: порядок і способи оповіщення людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, електроспоживачів, застосування засобів пожежогасіння; послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки.
5.	стаття 55, п. 7 розділу II	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	У приміщеннях на видимих місцях біля телефонів не вивішені таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.
6.	стаття 55, п. 7 розділу II	КЦЗ № 5403-VI, ППБ на ринках України	7. На ринку відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) не встановлено протипожежний режим, що включає: порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт; місця для зберігання і допустиму кількість товарів, що можуть одночасно знаходитися в приміщеннях і на території ринку; порядок прибирання території ринку та торговельних місць після закінчення роботи, горючого пилу й відходів, очищення елементів вентиляційних систем від горючих відкладень; порядок відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі; порядок організації експлуатації та обслуговування наявних засобів протипожежного захисту; порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання.
7.	статті 20, 55 п. 10 розділу II	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових) не розроблено інструкцію, з визначенням їхніх обов'язків щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, та з вказівкою посадових осіб об'єкта, які мають бути викликані у нічний час у разі пожежі.
8.	стаття 55 підпункт 8 пункту 2 розділу VI	КЦЗ № 5403-VI, ППБ на ринках України	Про місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння обслуговуючий персонал і відвідувачі ринку не проінформовані за допомогою знаків, які вивішуються на видних місцях усередині та зовні приміщень, відповідно до <u>Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників</u> , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.09 № 1262, та ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT), ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
9.	стаття 55, п. 8 розділу II п. 11 розділу III	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ППБ на ринках України	Територія ринку, а також будівлі, споруди, торговельні приміщення не забезпечені знаками безпеки відповідно до <u>Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників</u> , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.09 № 1262, та ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT), ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
10.	статті 20, 55 п. 11 розділу II	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Працівниками об'єкту не дотримується встановлений протипожежний режим, з виконанням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.
11.	стаття 55 п. 16 розділу II пункт 16	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ, Порядку здійснення навчання	Керівник та посадові особи не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у <u>порядку</u> , встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».
12.	стаття 55	КЦЗ № 5403-VI,	Дерев'яні конструкції покрівель адміністративної будівлі та будівлі охорони

	п. 2.5 розділу III	ППБУ,	не піддані вогнезахисному оброблянню.
13.	стаття 55 п. 1.6 розділу IV	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснюється не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
14.	стаття 55 п. 1.18 розділу IV	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Допускається підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи, зі знятими ковпаками (розсіювачами) в торговельних рядах ринку.
15.	стаття 55 п. 1.21 розділу IV	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Не виконаний захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд»
16.	статті 55 п. 1.2 розділу V підпункт 1 пункту 1 розділу VI таблиця А1 додатку А	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ППБ на ринках України ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»	Приміщення будівель та споруд, контейнера, павільйони та кіоски розташовані на території ринку не обладнано системами протипожежного захисту, відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
17.	статті 55 підпункт 3 пункту 1 розділу VI	КЦЗ № 5403-VI, ППБ на ринках України	Територія ринку не забезпечена системою оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей на ринку.
18.	стаття 55, п. 1.16 розділу IV	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Всі електрощити, групові електрощитки ринку не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).
19.	стаття 55, п.п 3.6, 3.9 розділу V підпункт 1 пункту 2 розділу VI	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ППБ на ринках України	Територія та приміщення будівель, магазинів, контейнерів та кіосків ринку не в достатній кількості забезпечені первинними засобами пожежогасіння .
20.	статті 55 п. 3.6, 3.11 розділу V підпункт 4 пункту 2 розділу VI	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ППБ на ринках України	Наявні пожежні щити не забезпечені у повному обсязі комплектом засобів пожежогасіння: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., протипожежне покривало - 1 шт., багор або лом та гак - 2 шт., лопати - 2 шт., сокири - 2 шт.
21.	статті 55 п. 3.17 розділу V	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Не здійснено технічне обслуговування трьох наявних вогнегасників відповідно до <u>Правил експлуатації вогнегасників</u> , затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.04 № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.04 за № 555/9154, а також ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги».
22.	статті 55 п. 3.12 розділу V	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	На пожежних щитах (стендах) не вказано їх порядкові номери та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.
23.	стаття 20, п 2.1 розділ V	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Біля місця розташування пожежного водоймища не встановлено показчик (об'ємний зі світильником або плоский із застосуванням світловідбивних покриттів) з нанесенням на нього: літерний індекс ПВ, цифровими значеннями запасу води в кубічних метрах та кількості пожежних автомобілів, котрі можуть одночасно встановлюватися на майданчику біля водойми.
24.	стаття 55, п. 8 розділу II	КЦЗ № 5403-VI, ППБ на ринках України	Для кожних магазину, кіоску (павільйону), приміщення об'єкта на території ринку та допоміжних технічних приміщень не розроблено та не затверджені керівником ринку або уповноваженою ним посадовою особою інструкції щодо заходів пожежної безпеки, у яких зазначаються: категорія приміщення з вибухопожежної та пожежної небезпеки (для виробничих, складських приміщень та лабораторій); вимоги щодо утримання евакуаційних шляхів та виходів; порядок утримання приміщень ринку та торговельних місць; порядок зберігання та застосування легкозаймистих рідин, горючих

			<p>рідин, пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів;          порядок прибирання робочих (торговельних) місць, збирання, зберігання та видалення горючих відходів;          порядок утримання та зберігання спецодягу;          порядок проведення зварювальних та інших вогневих робіт;          порядок огляду, відключення електроустаткування, приведення в пожежобезпечний стан приміщень та робочих (торговельних) місць, закриття приміщень після закінчення роботи;          обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі.</p>
25.	стаття 55, п. 3 розділу III	КЦЗ № 5403-VI, ППБ на ринках України	На ринку не розроблено та не вивішено на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.
26.	стаття 55, п. 6 розділу III	КЦЗ № 5403-VI, ППБ на ринках України	Під час роботи ринку допущено: розміщення товару, упаковок, контейнерів на шляхах евакуації і в проходах та захарашення їх; зменшення нормативної ширини шляхів евакуації.
27.	стаття 55, п. 8 розділу III	КЦЗ № 5403-VI, ППБ на ринках України	Ширина воріт головного в'їзду на територію ринку складає менше 4,5 м.
28.	стаття 55, п. 10 розділу III	КЦЗ № 5403-VI, ППБ на ринках України	Відсутній вільний під'їзд до будівель та споруд ринку, пожежного резервуару (водойми).
29.	статті 55 підпункт 1 пункту 1 розділу V	КЦЗ № 5403-VI, ППБ на ринках України	Під час експлуатації кіосків, павільйонів та контейнерів на відкритій території ринку допущено збільшення площі: 500 кв. м - для кіосків, павільйонів та контейнерів IV, IVa та V ступенів вогнестійкості.
30.	статті 55 підпункт 3 пункту 1 розділу V	КЦЗ № 5403-VI, ППБ на ринках України	Кількість кіосків, павільйонів та контейнерів в одній групі двосмугових торговельних рядів перевищує 20 одиниць (фактично – 35, 40 та 40 одиниць).
31.	статті 55 підпункт 4 пункту 1 розділу V	КЦЗ № 5403-VI, ППБ на ринках України	Ширина повздовжніх проходів (проїздів) між групами кіосків та павільйонів менше 4 м у просвіті з урахуванням відкритих дверей, виступаючих конструкцій (козирків, навісів), а також торговельного обладнання. Поперечні проходи (проїзди) між рядами взагалі відсутні.
32.	статті 55 підпункт 6 пункту 7 розділу V	КЦЗ № 5403-VI, ППБ на ринках України	Ширина під'їзду до джерела протипожежного водопостачання складає менше 4 м.
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки</b>			
33.	статті 20, 51 п. 4.5 пункт 7 додаток 1	КЦЗ № 5403-VI ПТБ Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Не проведено навчання керівного складу закладу діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту
34.	стаття 20, розділ 3 пункт 3.1	КЦЗ № 5403-VI, ПТБ	Не проведено ідентифікації потенційно небезпечного об'єкту з урахуванням всіх небезпечних чинників
35.	п.6	Порядок здійснення підготовки населення	Не оновлено інформаційно-довідкові куточки щодо дій персоналу об'єкта у разі виникнення надзвичайних ситуацій або інших нестандартних подій у побуті.
36.	статті 20, 39, 40 п. 4.5.5	КЦЗ № 5403-VI, ПТБ	На підприємстві не вивішено на видному місці інструкції щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу в разі виникнення аварійної ситуації (аварії).
37.	статті 20, 23, 51 п. 3.1	КЦЗ № 5403-VI ПТБ	Не розроблено накази, інструкції, положення щодо виконання вимог цивільного захисту та техногенної безпеки.

**Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки**  
**(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)**

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Т	а	Н	і	Н	В	Н	П	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово	✓								частина четверта статті 5 ЗУ

	попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку				від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓			частина п'ята статті 7, абзац третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	✓			частина п'ята статті 7, абзац третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓			частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки			✓	частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки**


№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<i>без зауважень.</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

**Підписи осіб, які брали участь у перевірці**

Посадові особи органу ДСНС України:

Начальник Веселинівського РС ГУ  
ДСНС України у Миколаївській області



С.С. Піпко

(підпис)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

\_\_\_\_\_ (посада)




(підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище, 8м.'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «17» 04, 2018 року

директор КП «Новий ринок»



(підпис)

О.Л. Болгарчук

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки \_\_\_\_\_

**Примітка.** У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

**ПЕРЕЛІК**

**нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
А	1	2	3	4
1				



1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245-III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98-ВР
<b>2</b>	<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>			
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. № 306 із змінами від 4 червня 2015 р. № 361
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788 із змінами від 11 лютого 2016 р. № 75
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200 із змінами від 18 травня 2017 р. № 340
2.7	ПКМУ № 763	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 жовтня 2016 р. № 763
2.8	ПКМУ № 775	Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 вересня 2015 р. № 775
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Про затвердження Порядку утворення, завдання та функцій формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 138	Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку	Постанова Кабінету Міністрів України	від 10 березня 2017 р. № 138
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
2.17	ПКМУ № 440	Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 05.06.2013 № 440 із змінами від 20 травня 2015 р. № 311
2.18	ПКМУ № 350	Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)	Постанова Кабінету Міністрів України	від 24 травня 2017 р. № 350
<b>3</b>	<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>			
3.1.	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.2.	ППБУ	Правила пожежної безпеки на ринках України	Наказ МВС України	від 06.06.2017 № 470, зареєстрований у Мін'юсті України 29 червня 2017 р. за № 795/30663
3.3.	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 10.04.2017 № 301, зареєстрований у Мін'юсті України 04 травня 2017 р. за № 566/30434
3.4.	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.5.	Методика	Методика прогнозування наслідків вилу (викиду)	Наказ МНС,	від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122,

	прогнозування ХНО	небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	зарєєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.6.	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06.08.2002 № 186, зарєєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.7.	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16.12.2002 № 330, зарєєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.8.	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 09.10.2006 № 653, зарєєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.9.	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17.05.2004 № 87/211, зарєєстрований у Мін'юсті України 10.06.2004 за № 720/9319
3.10.	ДБН В.1.1-7-2016	Державні будівельні норми. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги	Наказ Мінрегіонрозвитку Мінбуд та ЖКГ України	від 31 жовтня 2016 р. № 287
3.11.	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.12.	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зарєєстрований у Мін'юсті України 05.04.2007 за № 313/13580
3.13.	ДБН В.2.5-56:2014	Системи протипожежного захисту	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонбуду України від 13.11.2014 № 312
3.14.	ДБН В.2.5-77:2014	Котельні	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонбуду України від 15.09.2014 № 252
3.15.	ДБН В.2.5-74:2013	Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 28.08.2013 № 410
3.16.	ДБН В.2.5-64:2012	Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво.	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 31.10.2012 № 553
3.17.	ДБН В.2.5-67:2013	Опалення, вентиляція та кондиціонування.	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 25.01.2013 № 24 та від 28.08.2013 № 410
3.18.	ДСТУ Б В.2.5-38:2008	Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд	Національний стандарт України	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 27.06.2011 № 269
3.19.	ДБН 360-92**	Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 21.06.2011 № 67
3.20.	СНиП II-89-80*	Генеральні плани промислових підприємств.	Державні будівельні норми	Постанова державного комітету СРСР у справах будівництва від 30.12.1985 № 213
3.21.	СНиП 2.09.03-85	Сооружения промислових підприємств	Державні будівельні норми	Постанова державного комітету СРСР у справах будівництва від 29.12.1985 № 263
3.22.	ДБН В.2.2-8-98	Будівлі та споруди. Підприємства, будівлі та споруди по зберігання і переробці зерна	Державні будівельні норми	Наказ Держкоммістбуду України від 18.02.1999 № 41