



ГУ ДСНС України у Миколаївській області  
ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Пилипа Орлика, 30, м. Первомайськ, Миколаївська область, 55200, тел. (05161) 7-54-40,  
тел./факс (05161) 7-54-41

код ЄДРОПОУ 38524996 mail: 17\_prm@fd.mk.ua

АКТ

«07» червня 2018 р.

№ 123

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Софіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Первомайської районної ради Миколаївської області

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу або прізвище,

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 20904695

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган),

55253, Миколаївська область, Первомайський р-н, с. Софіївка, вул. Центральна, 23, (05161) 6-21-76.

(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреси електронної пошти)

Перевірено: територію, будівлі та приміщення Софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Первомайської районної ради Миколаївської області,

55253, Миколаївська область, Первомайський р-н, с. Софіївка, вул. Центральна, 23.

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки органи влади

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 30.03.2018 р. № 172, виданий ГУ ДСНС України у Миколаївській області Посвідчення на перевірку від 06 червня 2018 року № 130	- <u>планова</u> ; ✓ позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
06	06	2018	09	00	07	06	2018	16	00
число	місяць	рік	години	хвилин	число	місяць	рік	години	хвилин

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Первомайського МРВ ГУ ДСНС України у Миколаївській області

(найменування органу ДСНС України)

- начальник Первомайського МРВ ГУ ДСНС України у Миколаївській області підполковник служби цивільного захисту Ларіонов Сергій Володимирович;

- головний інспектор Первомайського МРВ ГУ ДСНС України у Миколаївській області  
старший лейтенант служби цивільного захисту Баланда Валерій Валерійович.

(посада, найменування органу, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа-підприємець: директор Софіївської загальноосвітньої школи I-III ступенів Первомайської районної ради Миколаївської області Поліщук Іван Ілліч.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

### Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input checked="" type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 06.11.2017 р. по 10.11.2017 р. акт перевірки від 10.11.2017 р. № □□□□ Розпорядчий документ від 15.09.2017 р. № 478 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> була у період з □□.□□.□□□□ р. по □□.□□.□□□□ р. Акт перевірки від □□.□□.□□□□ р. № □□□□ Розпорядчий документ від □□.□□.□□□□ р. № □□□□ виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

### ПЕРЕЛІК

#### питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки		<input checked="" type="checkbox"/>			<u>пункти 2 – 8, 10 розділу II ППБУ</u>
1.2	На підприємстві створено СПБ			<input checked="" type="checkbox"/>		<u>пункт 14 розділу II ППБУ</u>
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ		<input checked="" type="checkbox"/>			<u>пункт 12 розділу II ППБУ</u>
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	<input checked="" type="checkbox"/>				<u>пункти 17 – 19 розділу II ППБУ</u>
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>		<input checked="" type="checkbox"/>				<u>пункт 9 розділу II ППБУ</u>
<b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>			<input checked="" type="checkbox"/>			<u>пункт 11 розділу II ППБУ</u>
<b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</b>				<input checked="" type="checkbox"/>		<u>пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ</u>
<b>5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки</b>		<input checked="" type="checkbox"/>				<u>пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ</u>
<b>6. Забезпечено протипожежний стан утримання території</b>		<input checked="" type="checkbox"/>				<u>пункти 1.1 – 1.21 глави 1 розділу III ППБУ</u>
<b>7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд</b>			<input checked="" type="checkbox"/>			<u>пункти 2.1 – 2.22 глави 2 розділу III ППБУ</u>
<b>8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>			<input checked="" type="checkbox"/>			<u>пункти 2.23 – 2.37 глави 2 розділу III ППБУ</u>
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		<input checked="" type="checkbox"/>			<u>пункти 1.1 – 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ</u>
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	<input checked="" type="checkbox"/>				<u>пункти 2.1 – 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ</u>
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	<input checked="" type="checkbox"/>				<u>пункти 2.18 – 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ</u>
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			<input checked="" type="checkbox"/>		<u>пункти 4.1 – 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ</u>
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	<input checked="" type="checkbox"/>				<u>пункти 3.1 – 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ</u>

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакууванням людей, системами н. и димного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі – АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		✓			<u>пункти 1.1 – 1.6 глави 1 розділу V ППБУ</u>
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів			✓		<u>пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ</u>
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		✓			<u>пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ</u>
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			✓		<u>пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ</u>
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>						
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>						
<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>						
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			✓		<u>пункт 21 розділу II ППБУ</u>
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		<u>пункти 1.1 – 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ</u>
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		<u>пункти 2.1 – 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ</u>
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			✓		<u>пункти 3.1 – 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ</u>
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		<u>пункти 4.1 – 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ</u>
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			✓		<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			✓		<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			✓		<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			✓		<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам			✓		<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7</u>

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці		Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
		нормативних документів					
	14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>							
	1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту				✓		пункти 1 – 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
	2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки				✓		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
	3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки				✓		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
	4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання				✓		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
	5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки				✓		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
	6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			✓			пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
	7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії			✓			пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
	8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів		✓				пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
	9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням				✓		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
	10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки				✓		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
	11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		✓				пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
	12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту		✓				пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
	13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання				✓		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
	14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту		✓				стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
	15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій				✓		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
						<u>використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308</u>
16.	Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			У		<u>стаття 53 КЦЗУ</u>
17.	Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			У		<u>пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах</u>

### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/на об'єкті.

### ОПИС виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>			
1.	стаття 55 п. 3 розділ II	КЦЗ № 5403-VI Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС України №1417 від 30.12.2014 року (далі – ППБУ)	На об'єкті відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) не встановлений протипожежний режим.
2.	стаття 55 п. 4 розділ II	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	Для приміщень об'єкта не розроблені інструкції про заходи пожежної безпеки.
3.	статті 20, 55 п. 8 розділу II	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	Територія об'єкта, а також будинки, споруди, приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки відповідно до ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки».
4.	статті 20, 55 п. 2.9 розділу III	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	Для котельної не визначено категорію щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки, а також клас зони приміщень.
5.	стаття 55 п. 2.5 розділ III	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) навчального блоку не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
6.	стаття 55 п. 2.27 розділ III	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Двері евакуаційних виходів в навчальному блоці зачинені на замок.
7.	стаття 55 п. 1.6, глава 1, розділу IV	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів на зовнішніх стінах біля евакуаційних виходів здійснені за допомогою скруток.
8.	стаття 55 п. 1.21, глава 1, розділ IV	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Відсутній блискавкозахист відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавко захисту будівель і споруд».
9.	п. 1.24, глава 1, розділ IV п. 6.4	ППБУ, ДБН В.1.1-7:2016	Приміщення котельної не відокремлено протипожежними дверима 3-го типу.
10.	стаття 55 п. 1.2, глава	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Приміщення школи не обладнано системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-

	1, розділ V		56:2014 «Системи протипожежного захисту».
11.	статті 55 підпункт 2, п. 2.1, розділу V	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Пожежна водойма не підтримується у справному стані (відсутній запас води).
12.	статті 55 п. 2.1, розділу V	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Не встановлено покажчик (об'ємний зі світильником або плоский із застосуванням світловідбивних покриттів) з нанесеними на нього літерним індексом ПВ, цифровими значеннями запасу води в кубічних метрах та кількості пожежних автомобілів, котрі можуть одночасно встановлюватися на майданчику біля водойми.
13.	стаття 55 п. 3.6, глава 3, розділ V	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	Приміщення закладу не забезпечені вогнегасниками відповідно до Типових норм належності вогнегасників, а саме: складські та виробничі приміщення порошковими вогнегасниками з масою заряду не менше 5 кг в кількості 2 шт. на кожне складське приміщення площею до 50 м <sup>2</sup> ; будівлю закладу не забезпечено на кожному поверсі не менше двох переносних (порошкових, водопінних або водяних) вогнегасників з масою заряду вогнегасної речовини 5 кг і більше. Крім того, не передбачено по одному вуглекислотному вогнегаснику з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і більше: на 20 м <sup>2</sup> площі підлоги в таких приміщеннях (приміщення з ПЕОМ, комори, електрощитові та інші технічні приміщення).
14.	статті 55 п. 3.17, розділу V	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Не здійснено технічне обслуговування наявних вогнегасників.
15.	стаття 55 п. 3.10, глава 3, розділ V	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Наявні вогнегасники не розміщені шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника.
16.	стаття 55 п. 3.18, глава 3, розділ V	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Наявні вогнегасники не мають облікових (інвентарних) номерів за прийнятою нумерацією на об'єкті.
17.	стаття 20, 55 п. 3.11, глава 3, розділ V	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Пожежний щит не забезпечено у повному обсязі комплектом засобів пожежогасіння: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 x 2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., ломи - 2 шт., сокири - 2 шт.
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>			
18.	статті 20, 39, 40 п. 3.1	КЦЗ № 5403-VI, ПТБ	З метою отримання працівниками відомостей про конкретні дії у надзвичайних ситуаціях не обладнано з урахуванням особливостей виробничої діяльності інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту.
19.	статті 20, 39, 40 п. 4.5.5	КЦЗ № 5403-VI, ПТБ	В приміщеннях школи не вивішено на видному місці інструкції щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу в разі виникнення аварійної ситуації (аварії).
20.	п.2 частини 1 ст. 20 п. 2	КЦЗ № 5403-VI ПКМУ №1200	Працівників закладу не забезпечено засобами індивідуального захисту.
21.	п.2 Методики ідентифікації ї ПНО	ПТБ	Відсутня ідентифікація потенційної небезпеки суб'єкту господарської діяльності.
22.	п. 4.6.3	ПТБ	Захисна споруда цивільного захисту не підтримується

**Перелік  
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,  
уповноважених на здійснення перевірки**

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			✓		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	✓				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)			✓		частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	✓				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки**

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
1	<i>Через брак техніки більшість заходів неможливо виконати через хронічну відсутність фінансування відділом освіти Первомайської райдержадміністрації.</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

**Підписи осіб, які брали участь у перевірці**

Посадові особи органу ДСНС України:

Начальник Первомайського МРВ ГУ  
ДСНС України  
у Миколаївській області  
підполковник служби цивільного захисту



Ларіонов Сергій Володимирович

Головний інспектор Первомайського

Головний інспектор Первомайського  
МРВ ГУ ДСНС України  
у Миколаївській області  
ст. лейтенант служби цивільного захисту

Баланда Валерій Валерійович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Директор Софіївської ЗОШ

Поліщук Іван Ілліч

Примірник цього акта перевірки отримано « 7 » червня 2018 року

Директор Софіївської ЗОШ

Поліщук Іван Ілліч

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

**Примітка.** У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

**ПЕРЕЛІК**  
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
<b>1</b>		<b>Закони України</b>		
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245-III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98-ВР
<b>2</b>		<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>		
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 1043	Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 27 грудня 2017 р. № 1043
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788 із змінами від 11 лютого 2016 р. № 75
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного	Постанова Кабінету	від 19 серпня 2002 р. № 1200 із змінами від 18 травня 2017 р. № 340



2.7	ПКМУ № 763	<a href="#">Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	
2.8	ПКМУ № 775	<a href="#">Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 26 жовтня 2016 р. № 763</a>
2.9	ПКМУ № 443	<a href="#">Порядок підготовки до дій за призначенням органі управління та сил цивільного захисту</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 26 червня 2013 р. № 443</a>
2.10	ПКМУ № 444	<a href="#">Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 26 червня 2013 р. № 444</a>
2.11	ПКМУ № 787	<a href="#">Про затвердження Порядку утворення, завдання та функцій формувань цивільного захисту</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 09 жовтня 2013 р. № 787</a>
2.12	ПКМУ № 138	Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 10 березня 2017 р. № 138</a>
2.13	ПКМУ № 11	<a href="#">Положення про єдину державну систему цивільного захисту</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 09 січня 2014 р. № 11</a>
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 09 січня 2014 р. № 6</a>
2.15	ПКМУ № 729	<a href="#">Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 02 жовтня 2013 р. № 729</a>
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 30 жовтня 2013 р. № 841</a>
2.17	<a href="#">ПКМУ № 440</a>	<a href="#">Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	Від <a href="#">05.06.2013 № 440</a> із змінами від 20.02.2018 № 80
2.18	ПКМУ № 350	Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)	Постанова Кабінету Міністрів України	від 24 травня 2017 р. № 350
<b>3</b>	<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>			
3.1.	ППБУ	<a href="#">Правила пожежної безпеки в Україні</a>	Наказ МВС України	<a href="#">від 30 грудня 2014 р. № 1417</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.2.	ППБУ	Правила пожежної безпеки на ринках України	Наказ МВС України	від 06.06.2017 № 470, зареєстрований у Мін'юсті України 29 червня 2017 р. за № 795/30663
3.3.	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	<a href="#">Правила охорони життя людей на водних об'єктах України</a>	Наказ МНС України	<a href="#">від 10.04.2017 № 301</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 04 травня 2017 р. за № 566/30434
3.4.	ПТБ	<a href="#">Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях</a>	Наказ МНС України	<a href="#">від 15 серпня 2007 р. № 557</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.5.	Методика прогнозування ХНО	<a href="#">Методика прогнозування наслідків виліву (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті</a>	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	<a href="#">від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.6.	Методика спостережень	<a href="#">Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки</a>	Наказ МНС України	<a href="#">від 06.08.2002 № 186</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.7.	Інструкція з тривалого зберігання	<a href="#">Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту</a>	Наказ МНС України	<a href="#">від 16.12.2002 № 330</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.8.	Інструкція щодо утримання захисних споруд	<a href="#">Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час</a>	Наказ МНС України	<a href="#">від 09.10.2006 № 653</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.9.	План реагування на	<a href="#">План реагування на радіаційні аварії</a>	Наказ Держатомрегулюв	<a href="#">від 17.05.2004 № 87/211</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 10.06.2004 за №

	радіаційні аварії		ання, МНС	720/9319
3.10	ДБН В.1.1-7-2016	Державні будівельні норми. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги	Наказ Мінрегіонрозвитку у Мінбуд та ЖКГ України	<a href="#">від 31 жовтня 2016 р. № 287</a>
3.11	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	<a href="#">від 04 серпня 2006 р. № 274</a>
3.12	НАПБ В.01.057-2006/200	<a href="#">Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі</a>	Наказ Мінагрополітики, МНС	<a href="#">від 04 грудня 2006 р. № 730/770</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 05.04.2007 за № 313/13580
3.13	ДБН В.2.5-56:2014	Системи протипожежного захисту	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонбуду України від 13.11.2014 № 312
3.14	ДБН В.2.5-77:2014	Котельні	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонбуду України від 15.09.2014 № 252
3.15	ДБН В.2.5-74:2013	Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 28.08.2013 № 410
3.16	ДБН В.2.5-64:2012	Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво.	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 31.10.2012 № 553
3.17	ДБН В.2.5-67:2013	Опалення, вентиляція та кондиціонування.	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 25.01.2013 № 24 та від 28.08.2013 № 410
3.18	ДСТУ Б В.2.5-38:2008	Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд	Національний стандарт України	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 27.06.2011 № 269
3.19	ДБН 360-92**	Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 21.06.2011 № 67
3.20	СНиП II-89-80*	Генеральні плани промислових підприємств.	Державні будівельні норми	Постанова державного комітету СРСР у справах будівництва від 30.12.1985 № 213
3.21	СНиП 2.09.03-85	Сооружения промислових підприємств	Державні будівельні норми	Постанова державного комітету СРСР у справах будівництва від 29.12.1985 № 263
3.22	ДБН В.2.2-8-98	Будівлі та споруди. Підприємства, будівлі та споруди по зберіганню і переробці зерна	Державні будівельні норми	Наказ Держкоммістбуду України від 18.02.1999 № 41
3.23	Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників	Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників	Наказ МВС України	<a href="#">від 15 січня 2018 р. № 15</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 23 лютого 2018 р. за № 225/31677