



ГУ ДСНС України у Миколаївській області
ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Пилипа Орлика, 30, м. Первомайськ, Миколаївська область, 55200, тел. (05161) 7-54-40,
тел./факс (05161) 7-54-41

код ЄДРОПОУ 38524996 mail: 17_prm@fd.mk.ua

АКТ

«15» травня 2018 р.

№ 82

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Мигійський коледж Миколаївського національного аграрного університету.

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу або прізвище,

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 26446495

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган),

55223, Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Мигія, вул. Перемоги, 2, тел. (5161) 6-14-48.

(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреси електронної пошти)

Перевірено: територію, будівлі та приміщення Мигійського коледжу МНАУ,

55223, Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Мигія, вул. Перемоги, 2.

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

високий

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 19.12.2017 р. № 631, виданий ГУ ДСНС України у Миколаївській області Посвідчення на перевірку від 08 травня 2018 року № 81_	✓ <u>планова</u> ; - позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
08	05	2018	09	00	15	05	2018	17	00
число	місяць	рік	години	хвилин	число	місяць	рік	години	хвилин

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Первомайського МРВ ГУ ДСНС України у Миколаївській області

(найменування органу ДСНС України)

- начальник Первомайського МРВ ГУ ДСНС України у Миколаївській області
підполковник служби цивільного захисту Ларіонов Сергій Володимирович;

- головний інспектор Первомайського МРВ ГУ ДСНС України у Миколаївській області старший лейтенант служби цивільного захисту Баланда Валерій Валерійович.

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа-підприємець: директор Мигійського коледжу МНАУ Тофан Олександр Петрович.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input checked="" type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 06.07.2015 р. по 10.07.2015 р. Акт перевірки від 10.07.2015 р. № Розпорядчий документ від 18.06.2015 р. № 216 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> була у період з <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> р. по <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> р. Акт перевірки від <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> р. № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> р. № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки		<input checked="" type="checkbox"/>			<u>пункти 2 – 8, 10 розділу II ППБУ</u>
1.2	На підприємстві створено СПБ			<input checked="" type="checkbox"/>		<u>пункт 14 розділу II ППБУ</u>
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	<input checked="" type="checkbox"/>				<u>пункт 12 розділу II ППБУ</u>
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	<input checked="" type="checkbox"/>				<u>пункти 17 – 19 розділу II ППБУ</u>
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки			<input checked="" type="checkbox"/>			<u>пункт 9 розділу II ППБУ</u>
3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму			<input checked="" type="checkbox"/>			<u>пункт 11 розділу II ППБУ</u>
4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки				<input checked="" type="checkbox"/>		<u>пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ</u>
5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки		<input checked="" type="checkbox"/>				<u>пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ</u>
6. Забезпечено протипожежний стан утримання території			<input checked="" type="checkbox"/>			<u>пункти 1.1 – 1.21 глави 1 розділу III ППБУ</u>
7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд			<input checked="" type="checkbox"/>			<u>пункти 2.1 – 2.22 глави 2 розділу III ППБУ</u>
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів			<input checked="" type="checkbox"/>			<u>пункти 2.23 – 2.37 глави 2 розділу III ППБУ</u>
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		<input checked="" type="checkbox"/>			<u>пункти 1.1 – 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ</u>
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	<input checked="" type="checkbox"/>				<u>пункти 2.1 – 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ</u>
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	<input checked="" type="checkbox"/>				<u>пункти 2.18 – 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ</u>
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	<input checked="" type="checkbox"/>				<u>пункти 4.1 – 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ</u>
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	<input checked="" type="checkbox"/>				<u>пункти 3.1 – 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ</u>
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані		<input checked="" type="checkbox"/>			<u>пункти 1.1 – 1.6 глави 1</u>

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами н. и димного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі – АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів					<u>розділу V ППБУ</u>
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів			✓		<u>пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ</u>
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		✓			<u>пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ</u>
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		✓			<u>пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ</u>
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння						
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів						
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт						
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			✓		<u>пункт 21 розділу II ППБУ</u>
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		<u>пункти 1.1 – 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ</u>
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		<u>пункти 2.1 – 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ</u>
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			✓		<u>пункти 3.1 – 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ</u>
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		<u>пункти 4.1 – 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ</u>
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			✓		<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			✓		<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			✓		<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			✓		<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7</u>

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці		Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій							
	1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту				✓		пункти 1 – 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
	2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки				✓		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
	3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки				✓		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
	4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання				✓		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
	5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки				✓		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
	6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			✓			пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
	7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії			✓			пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
	8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів			✓			пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
	9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням				✓		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
	10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки				✓		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
	11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки			✓			пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
	12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту		✓				пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
	13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання				✓		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
	14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту				✓		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
	15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій				✓		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання,

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
						<u>ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308</u>
16.	Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			√		<u>стаття 53 КЦЗУ</u>
17.	Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			√		<u>пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах</u>

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/на об'єкті.

ОПИС виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки			
Загальні питання			
1.	стаття 55 п. 5 розділ II	КЦЗ № 5403-VI Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС України №1417 від 30.12.2014 року (далі – ППБУ)	Невідкориговані плани евакуації людей з будівель.
2.	статті 55, 63; п. 16; пункт 12 розділ II;	КЦЗ № 5403-VI; Порядок функціонування ДПО; ППБУ;	Не проведено обов'язкове страхування членів добровільної пожежної дружини
3.	статті 55, 20; п. 1.15 розділ III	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Відсутні схеми території, в яких слід вказувати розміщення будівель, водойм, гідрантів, пірсів та градирень, під'їздів пожежних автомобілів до них.
4.	стаття 55, 20; пункт 2.5, пункт 2.6 розділ III	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Дерев'яні конструкції (за винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, стелажів) складів на території навчально-дослідного господарства, ферми, навчального корпусу №1, навчального корпусу №2, навчального корпусу №4 не оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
5.	статті 55, 20; п.1.20 розділ IV	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Не проведено заміри опору ізоляції електричних мереж та електроустановок
6.	статті 55, 20; п. 1.21 розділу IV	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Відсутній захист будівель та споруд від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів відповідно до ДСТУ Б В. 2.5-38:2008.
7.	стаття 55, 20; пункт 1.2 розділ V;	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Приміщення складів на території навчально-дослідного господарства, ферми, навчального корпусу №1, навчального корпусу №2, навчального корпусу №4, гуртожитку №4 не обладнано системами протипожежного захисту
8.	статті 55, 20; пп. 3.6, 3.8, 3.9, 3.10 розділ V	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Приміщення коледжу не забезпечені вогнегасниками відповідно до Типових норм належності вогнегасників, а саме:

			<ul style="list-style-type: none"> - складські приміщення не забезпечено порошковими вогнегасниками з масою заряду не менше 5 кг в кількості 2 шт. на кожне складське приміщення площею до 50 м², 3 шт. на кожне складське приміщення площею від 50 до 100 м², 4 шт. на кожне складське приміщення площею від 100 до 300 м²; - навчальні корпуси не забезпечено по одному вуглекислотному вогнегаснику з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і більше на 20 кв. м площі підлоги в таких приміщеннях (офісні приміщення з ПЕОМ, комори, та інші технічні приміщення); - гуртожиток не забезпечено порошковими вогнегасниками з величиною заряду вогнегасної речовини 2 кг і більше з розрахунку один вогнегасник на кімнату; - приміщення, у яких розміщені ПЕОМ не оснащено переносними вуглекислотними вогнегасниками з розрахунку один вогнегасник ВВК-1,4 чи ВВК-2 на три ПЕОМ, але не менше ніж один вогнегасник зазначених типів на приміщення.
9.	стаття 55 п. 3.10, глава 3, розділ V	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Наявні вогнегасники не розміщені шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника.
10.	стаття 55, 20; п. 3.11 розділ V	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Пожежні щити на території учбових корпусів та гуртожитку, навчально-дослідної ферми та навчально-дослідного господарства не забезпечено у повному обсязі комплектом засобів пожежогашіння: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 x 2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., ломи - 2 шт., сокири - 2 шт.
11.	статті 55 п. 3.17, розділу V	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Не здійснено технічне обслуговування наявних вогнегасників.
12.	стаття 55 п. 3.18, глава 3, розділ V	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Наявні вогнегасники не мають облікових (інвентарних) номерів за прийнятою нумерацією на об'єкті.
13.	стаття 55, 20; п. 3.12 розділ V	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	На пожежних щитах не нанесено порядковий номер
14.	стаття 55; пункт 2.1.1 розділу V; п. 6.2.1 розділ 6.2	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ; ДБН В.2.5-74:2013	Територію учбових корпусів та гуртожитку, навчально-дослідної ферми та навчально-дослідного господарства не забезпечено зовнішнім протипожежним водопостачанням
Навчальний корпус №1			
15.	статті 20, 55; пункт 9 розділ II	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Для облицювання стелі (підвісні панелі) на I поверсі корпусу використані матеріали, на які відсутні показники щодо пожежної небезпеки
16.	стаття 55, 20; пункт 8, розділ II	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Місце розташування вогнегасників та шляхи евакуації не обладнано відповідними знаками, котрі мусять відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір", а саме знаком «евакуаційний вихід», стрілками напрямку на шляхах евакуації та стрілками, що вказують напрям до місця розташування обладнання для пожежогашіння
17.	стаття 55, 20; п. 2.27 розділ III	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Запасні евакуаційні виходи закриті зсередини на замок, а не на внутрішній запор, навіть при наявності людей в середині приміщення
18.	стаття 55, 20;	КЦЗ № 5403-VI;	Допускається з'єднання проводів шляхом

	п. 1.6 розділ IV	ППБУ	скручування: на стінці біля вихідних дверей з приміщення аудиторії №23, розподільчій коробці спортивної зали та на струмовому проводі світильника в коридорі на II поверсі
19.	стаття 55, 20; п. 1.17 розділ IV	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	У приміщенні аудиторії №23 допускається встановлення розетки безпосередньо на дерев'яну стіну без підкладання під неї суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити розетки не менше ніж 0.01 метра
Навчальний корпус №3			
20.	статті 20, 55; пункт 9 розділ II	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Для облицювання стелі (підвісні панелі) в холі при центральному вході використані матеріали, на які відсутні показники щодо пожежної небезпеки
21.	стаття 55, 20; пункт 8, розділ II	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Місце розташування вогнегасників та шляхи евакуації не обладнано відповідними знаками, котрі мусять відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір", а саме знаком «евакуаційний вихід», стрілками напрямку на шляхах евакуації та стрілками, що вказують напрям до місця розташування обладнання для пожежогасіння
22.	стаття 55, 20; п. 2.27 розділ III	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Запасні евакуаційні виходи закриті зсередини на замок, а не на внутрішній запор, навіть при наявності людей в середині приміщення
23.	стаття 55, 20; пункт 2.37, розділ III	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	На входних дверях в приміщення корпусу відсутні прилади для самозачинення дверей
24.	стаття 55, 20; п. 1.6 розділ IV	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Допускається з'єднання проводів шляхом скручування в коридорі.
25.	стаття 55, 20; п. 1.17 розділ IV	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Електророзетки, вимикачі, перемикачі, розетки встановлені на горючу основу.
26.	стаття 55, 20; п. 1.18 розділ IV	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	В коридорі допускається підвішування світильників безпосередньо на струмопровідний провід
Навчальний корпус №4			
27.	стаття 55, 20; пункт 8, розділ II	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Місце розташування вогнегасників не обладнано відповідними знаками, котрі мусять відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір", а саме знаком стрілками, що вказують напрям до місця розташування обладнання для пожежогасіння
28.	стаття 55, 20; п. 2.9 розділ III	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	На дверях приміщення топкової відсутні написи про визначену категорію щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки
29.	стаття 55, 20; п. 2.27 розділ III	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Запасні евакуаційні виходи закриті зсередини на замок, а не на внутрішній запор, навіть при наявності людей в середині приміщення
30.	стаття 55 п. 1.17 розділу IV	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Електророзетки, вимикачі, перемикачі встановлені на горючі основи.
31.	стаття 55, 20; п. 1.18 розділ IV	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Всі світильники в коридорі I та II поверху навчального корпусу підвішені безпосередньо на струмопровідні проводи
Гуртожиток №4			
32.	стаття 55, 20; пункт 8, розділ II	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Місце розташування вогнегасників та шляхи евакуації не обладнано відповідними знаками, котрі мусять відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір", а саме знаком «евакуаційний вихід», стрілками напрямку на шляхах евакуації та стрілками, що вказують напрям до місця

			розташування обладнання для пожежогасіння
33.	стаття 55, 20; п. 2.27 розділ III	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Запасні евакуаційні виходи закриті зсередини на замок, а не на внутрішній запор, навіть при наявності людей в середині приміщення
34.	стаття 55 п. 2.27 розділ III	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Двері евакуаційних виходів на протипожежні сходи в гуртожитку зачинені на замок.
35.	стаття 55 п. 1.6, глава 1, розділу IV	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів в гуртожитку здійснені за допомогою скруток.
36.	стаття 55 п. 1.17 розділу IV	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Електророзетки, вимикачі, перемикачі встановлені на горючі основи.
37.	стаття 55, 20; п. 1.18 розділ IV	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Розетки в харчоблоках та на коридорах знаходяться в пошкодженому стані
38.	стаття 55, 20; пункт 2.2.2, розділ V	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Пожежні крани не укомплектовано пожежними рукавами однакового з ними діаметра, стволом та важелем для полегшення відкриття вентиля.
39.	стаття 55, 20; пункт 2.2.9, розділ V	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Не проводиться перевірка та технічне обслуговування пожежних кран-комплектів, які повинні проводитись не рідше одного разу на рік шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування.
Навчально-дослідне господарство			
40.	стаття 55, 20; пункт 8, розділ II	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Місце розташування засобів пожежогасіння не обладнано відповідними знаками, котрі мусять відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір", а саме знаком стрілками, що вказують напрям до місця розташування обладнання для пожежогасіння
41.	стаття 55, 20; п. 2.9 розділ III	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	На дверях приміщення КДУ відсутні написи про визначену категорію щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки
42.	стаття 55, 20; п. 1.6 розділ IV	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	У приміщенні майстерні, на струмопровідному проводі допускається єднання шляхом скручування
43.	стаття 55, 20; п. 1.12 розділ IV	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	У приміщенні майстерні допускається прокладання струмопровідного проводу по дерев'яному оздобленню стелі
Навчально-дослідна ферма			
44.	стаття 55, 20; п. 1.6 розділ IV	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Допускається з'єднання електросвітильників з основним струмопровідним проводом шляхом скручування проводів
45.	стаття 55, 20; п. 1.12 розділ IV	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	В приміщенні ферми допускається прокладання електропроводки по горючим матеріалам
46.	стаття 55, 20; п. 1.17 розділ IV	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Електророзетки, вимикачі, перемикачі встановлені на горючі основи.
47.	стаття 55, 20; п. 1.18 розділ IV	КЦЗ № 5403-VI; ППБУ	Електросвітильники, що знаходяться в приміщенні ферми висять безпосередньо на струмопровідному проводі
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій			
48.	п. 1.6, 1.7	Правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд	Не проведено періодичне обстеження будівель та споруд з метою оцінки їх технічного стану та паспортизації
49.	стаття 20 п. 4.5	КЦЗ № 5403-VI, ПТБ	Посадові особи не пройшли навчання з питань цивільного захисту.
50.	п.2 частини 1	КЦЗ № 5403-VI	Не забезпечено працівників засобами індивідуального

	ст. 20 п. 2	ПКМУ №1200	захисту.
51.	п.2 Методики ідентифікації ПНО	ПТБ	Відсутня ідентифікація потенційної небезпеки суб'єкту господарської діяльності.
52.	п. 6	Порядок здійснення навчання	Відсутній інформаційно – довідковий куточок щодо дій персоналу у разі виникнення надзвичайної ситуації або інших нестандартних подій у побуті.

**Перелік
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки**
(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку					<u>частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877</u>
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено					<u>частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877</u>
3	Копію посвідчення на перевірку надано					<u>частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877</u>
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)					<u>частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877</u>
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки					<u>частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877</u>

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:

Начальник Первомайського МРВ ГУ
ДСНС України
у Миколаївській області

підполковник служби цивільного захисту Ларіонов Сергій Володимирович

Головний інспектор Первомайського
МРВ ГУ ДСНС України
у Миколаївській області
ст. лейтенант служби цивільного захисту

Баланда Валерій Валерійович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Директор
Мигійського коледжу МНАУ

Тофан Олександр Петрович

Примірник цього акта перевірки отримано «15» 05 2018 року

Директор
Мигійського коледжу МНАУ

Тофан Олександр Петрович

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
1	Закони України			
1.1	ЗУ N 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI
1.3	ЗУ N 2245	«Про об'єкти підвищеної безпеки»	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР
2	Постанови Кабінету Міністрів України			
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ N 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. N 306
2.3	ПКМУ N 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної безпеки,	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788

		<u>включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру</u>		
2.6	ПКМУ N 1200	<u>Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ПКМУ N 763	<u>Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 жовтня 2016 р. N 763
2.8	ПКМУ N 775	<u>Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 вересня 2015 р. N 775
2.9	ПКМУ N 443	<u>Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	<u>Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	<u>Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ N 138	<u>Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 10 березня 2017 р. N 138
2.13	ПКМУ N 11	<u>Положення про єдину державну систему цивільного захисту</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	ПКМУ N 6	<u>Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6
2.15	ПКМУ N 729	<u>Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ПКМУ N 841	<u>Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1	ППБУ	<u>Правила пожежної безпеки в Україні</u>	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.2	ПТБ	<u>Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях</u>	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
3.3	Положення про паспортизацію ПНО	<u>Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів</u>	Наказ МНС України	від 16 серпня 2005 р. N 140, зареєстрований у Мін'юсті України 1 вересня 2005 року за № 970/11250
3.4	ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (IEC 62305:2006, NEQ)	<u>Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавки захисту будівель і споруд</u>	Національний стандарт України	Чинний від 01.01.2009
3.5	ДБН В.2.5-56:2014	<u>Системи протипожежного захисту</u>	Державні будівельні норми України	Затверджено: наказ Мінрегіону України від 13.11.2014 №312. Чинні з 01.07.2015