



ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області
(ГУ ДСНС України у Миколаївській області)
ЮЖНОУКРАЇНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СЕКТОР

вул. Спортивна, 1 м. Южноукраїнськ, 55000 тел. 5-90-01; тел/факс 5-51-41, mail: 25dprch@mk.mns.gov.ua

АКТ

11 червня 2018 року

№ 34

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання (виконання) суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-маркет»
52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, будинок 76

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи **30487219**, або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган),

52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, будинок 76 телефон (056)77-00-366.

(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреси електронної пошти)

Перевірено: приміщення магазину «Продукти №233»
за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ пр-т Незалежності, 7
(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки – середній.

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійсненої перевірки	Тип здійсненої перевірки
Наказ від 30.03.2018 р. № 172, виданий ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Посвідчення на перевірку від 08.06.2018 № 37	- планова; + позапланова

Строк проведення перевірки:

Початок перевірки					Завершення перевірки				
08	06	2018	09	00	11	06	2018	17	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Южноукраїнський міський сектор Головного управління ДСНС України у Миколаївській області (далі – ЮУ МС ГУ ДСНС).

- Начальник Южноукраїнського міського сектору ГУ ДСНС Бурлаченко Олександр Вікторович.
- Провідний інспектор Южноукраїнського міського сектору ГУ ДСНС Сердюк Тетяна Олександрівна.

(посада, найменування органу, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа-підприємець:

- Куруючий магазином “Продукти №233” Фрунза Ігор Олександрювач.

Інші особи: участь не приймали.

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
- не було взагалі	- не було взагалі
√ була у період з 01.06.2016 по 21.06.2016 Акт перевірки від 21.06.2016 № 19 Розпорядчий документ від 21.06.2016 р. № 19 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>	√ була у період з 02.07.2013 по 03.07.2013 Акт перевірки від 03.07.2013 № 108 Розпорядчий документ від 03.07.2013 р. № 108 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки		✓			<u>пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ</u>
1.2	На підприємстві створено СПБ			✓		<u>пункт 14 розділу II ППБУ</u>
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			✓		<u>пункт 12 розділу II ППБУ</u>
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	✓				<u>пункти 17 - 19 розділу II ППБУ</u>
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки						
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	✓				<u>пункт 11 розділу II ППБУ</u>
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	✓				<u>пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ</u>
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	✓				<u>пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ</u>
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території			✓		<u>пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ</u>
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		✓			<u>пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ</u>
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів		✓			<u>пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ</u>
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		✓			<u>пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ</u>
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	✓				<u>пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ</u>
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм		✓			<u>пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ</u>

9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			✓		<u>пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ</u>
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	✓				<u>пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ</u>
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		✓			<u>пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ</u>
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів	✓				<u>пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ</u>
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог			✓		<u>пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ</u>
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмін від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		✓			<u>пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ</u>
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння						
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів						
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт						
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			✓		<u>пункт 21 розділу II ППБУ</u>
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		<u>пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ</u>
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		<u>пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ</u>
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			✓		<u>пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ</u>
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		<u>пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ</u>
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			✓		<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</u> <u>пункти 4.3 - 4.10 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			✓		<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</u> <u>пункти 5.1 - 5.6 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			✓		<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</u> <u>пункти 6.1 - 6.45 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			✓		<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</u> <u>пункти 7.1, 7.2, 7.3 розділу 7 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</u> <u>пункти 8.1 - 8.14 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			✓		<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</u> <u>пункти 8.15 - 9.2 ДБН В.1.1-7</u>
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних						

ситуацій				
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту			✓	пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			✓	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			✓	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			✓	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			✓	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			✓	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії			✓	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів	✓			пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			✓	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 20 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			✓	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки			✓	пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			✓	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			✓	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			✓	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 6 ПКМУ N 138
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			✓	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац 4 пункту 5 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 775
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			✓	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			✓	пункт 1 розділу II Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/на об'єкті.

ОПИС виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	стаття 55,	КЦЗ № 5403-VI,	Не забезпечено всі приміщення магазину відповідними

	пункту 8 розділу 2	ППБУ	знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Захист безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
2.	стаття 55, пункт 5 розділу 2	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	В приміщеннях магазину відсутні плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.
3.	стаття 55, пункт 2.9 глави 2 розділу 3	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Не надано документацію стосовно визначення категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки, а також клас зони для складських приміщень.
4.	стаття 55, пункт 2.8 глави 2 розділу 3	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Не здійснено перевірку стану вогнезахисного покриву (просочення) транзитного повітропроводу, який знаходиться в підвальному приміщенні.
5.	стаття 55, підпункт 2.7 пункт 2 розділ III	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	На об'єкті відсутній наказ про призначення посадової особи, відповідальної за утримання вогнезахисного покриву.
6.	стаття 55, пункт 9 розділу 2, пункт 2.23 глави 2 розділу 3; пункт 7.3.3 розділу 7	КЦЗ № 5403-VI ППБУ, ДБН В 1.1-7-2016	На об'єкті застосовуються матеріали, на які відсутні показники щодо пожежної безпеки, а саме стелю магазину оздоблено підвісною системою (Армстронг).
7.	статті 55, пункти 3.17, 3.22 глави 3 розділу V	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Не здійснено технічне обслуговування вогнегасників відповідно до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 р. за № 225/31677, які експлуатуються на об'єкті, зокрема ВП 6(з) – 3 шт.; ВВК 2 – 4 шт.; ВП 5(з) – 2 шт.
8.	статті 55, пункт 3.17, пункт 2 розділу IV	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ, Наказ МВС України № 25 від 15.01.2018	Допускається експлуатація вуглекислотного вогнегасника без разструба, який розташовано в підвальному приміщенні.
9.	стаття 55, пункт 2.37 глави 2 розділу 3; п. 7.3.8 розділу 7	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ; ДБН В.1.1-7.2016	На підлозі по шляху евакуації, який веде з підвального приміщення влаштовано поріг висотою більше ніж 0,05 м.
10.	стаття 55, пункти 2.24, 2.37 глави 2 розділу 3; табл. К.1	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ДБН В.2.2-23:2009	Не здійснено відповідно до вимог ДБН В. ДБН В.2.2-23-2009 розміри евакуаційних виходів з торгівельної зали магазину, а саме: - не влаштовано основні евакуаційні проходи розміром не менше 3м. (фактична 1,90м); - не влаштовано між кабінами контролерів-касирів № 4-6, № 2 (місцями реєстраторів розрахункових операцій) магазину

			не менше 1м (фактична 0,72-0,6м).
11.	стаття 55, пункт 2.23 глави 2 розділу 3; п. 9.5.7 розділу 9	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ДБН В.2.2-23:2009	Не здійснено відповідно до вимог ДБН В. ДБН В.2.2-23-2009 евакуаційні виходи з торгівельної зали магазину, а саме: - не влаштовано світильники аварійного освітлення над касовими апаратами.
12.	статті 20,55, пункт 9.1 глави 9 розділу 6	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Ширина проходів в складських приміщеннях не позначена обмежувальними лініями, нанесеними на підлозі, які добре видно.
13.	стаття 55, пункт 2.37 глави 2 розділ 3	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	В магазині допускається фіксування самозакривних дверей у відчиненому положенні.
14.	стаття 55, пункт 1.20 глави 1 розділу 4	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	Не проведено в приміщеннях магазину заміри опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання в терміни обумовлені Правилами улаштування електрообладнання (з періодичністю 1 раз у 2 роки).
15.	статті 20, 55 пункт 1.12 глави 1 розділу IV	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Відсутні акти проведення прихованих робіт прокладання проводів під підвісною стелею "Армстронг".
16.	стаття 55, пункт 1.7 глави 1 розділу 4	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	Не закрито кришкою з негорючого або важкогорючого матеріалу з'єднувальні коробки, які розташовані в фасовочній підвальному приміщенні.
17.	стаття 55, пункт 1.6 глави 1 розділу 4	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснюється не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів в фасовочній підвальному приміщенні.
18.	стаття 55, пункт 2.3 глави 2 розділу III; пункти 6.16, 6.31	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ДБН В 1.1-7- 2016	Під час експлуатації об'єкта знижено клас вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах, а саме: приміщення електрощитової та складське приміщення не відокремлено від коридору, протипожежними дверима з межею вогнестійкості не менше EI 30.
19.	стаття 55, пункт 2.4 глави 2 розділу III	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Клас вогнестійкості проходок електричних кабелів через огорожувальні конструкції (протипожежні перегородки та перекриття) з нормованою межею вогнестійкості менше ніж нормована межа вогнестійкості протипожежної перешкоди, а саме: в приміщеннях електрощитової наглухо не зашпаровані негорючим матеріалом зазори (отвори) у стіні, що утворились у наслідок проходу електричних кабелів.
20.	статті 55, пункт 1.16 глави 1 розділу 4	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Електрощити, групові електрощитки не оснащено схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).
21.	стаття 55, пункт 1.21 глави 1 розділу 4	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Будівлю магазину не захищено від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель та споруд».
22.	стаття 55,	КЦЗ № 5403-VI,	Лінію живлення до побутового кондиціонера, який

	пункт 2.26 глави 2 розділу 4	ППБУ	встановлено в приміщенні адміністратора, кабінеті відеоспостереження, районного керуючого не обладнано автономним пристроєм електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальній лінії.
23.	стаття 55, пункт 1.18 розділу IV	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	Допускається використання побутових електронагрівальних приладів (електрочайник) без негорючих теплоізоляційних підставок.
24.	статті 20,53, 55 пункт 1.2, глави 1 розділу V, Додаток Ж. 6.6	КЦЗ № 5403 VI ППБУ ДБН В.2.5-10- 2014	У приміщенні розміщення приладу системи пожежної сигналізації не вивішено інструкцію про порядок дій чергового (оперативного) персоналу на випадок появи сигналів про пожежу або про несправність в СПЗ.
25.	стаття 55, пункт 1.2 глави 1 розділу 5; підпункт 3.1 пункту 5 таблиці Б.1	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ, ДБН В.2.5-56:2014	Монтаж, введення до експлуатування і технічне обслуговування СПЗ не приведено відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014, а саме: торгівельну залу магазину не обладнано системою оповіщення СОЗ.
26.	стаття 55, пункт 2.2 глави 2 розділу 5	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ, ДБН В.2.5-64- 2012	Внутрішній водопровід (пожежні кран-комплекти) утримується не справним.
27.	стаття 55, пункт 2.2 глави 2 розділу 5	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Не проведено технічне обслуговування пожежних кранів-комплектів, які розміщені в магазині (5 шт.) і перевірку на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування (не рідше одного разу на рік).
28.	стаття 55, пункт 2.2 глави 2 розділу 5	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	На дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку не вказано після літерного індексу «ПКК» порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.
29.	стаття 55, пункт 2.2 глави 2 розділу 5	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Пожежні кран комплекти які розміщені в магазині не укомплектовано важелем для полегшення відкривання вентиля.
30.	стаття 55, пункт 2.2 глави 2 розділу V	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Пожежний кран-комплект який розташовано біля каси № 4 не доступний для використання (пожежна шафа відкривається не повністю - заважає касовий апарат).
31.	стаття 55, пункт 2.2 глави 2 розділу V	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Не приєднано до крана плоскоскладальний рукав в пожежному кран-комплекті, який розташований біля каси № 4.
32.	статті 20,51 пункт 3.1 розділ 3, пункти 2, 6	КЦЗ № 5403-VI, ПТБ, Методика ідентифікації ПНО	Не проведено ідентифікацію потенційної небезпеки об'єкту з урахуванням всіх небезпечних чинників.
33.	статті 20,55, п. 4.7 розділу VI	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	На випадок пожежі приміщення магазину не забезпечено засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятуння людей під час пожежі для обслуговуючого

			персоналу.
34.	пункт 3 частини першої статті 20	КЦЗ № 5403-VI,	На об'єкті не розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії.
35.	стаття 20, пункт 3.1 розділу 3	<u>КЦЗ № 5403-VI, ПТБ</u>	Працівники магазину не пройшли навчання з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної та пожежної безпеки.
36.	пункт 11 частини першої статті 20, пункти 5,6	КЦЗ № 5403-VI, Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444	Не проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту.

Перелік

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку					частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено					частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано					частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)					частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки					частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки


№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:

Начальник Южноукраїнського МС ГУ
ДСНС України у Миколаївській області
(посада)



Бурлаченко Олександр Вікторович
(прізвище, імі'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Керуючий магазином "Продукти №
233"
(посада)



Фрунза Ігор Олександрович
(прізвище, імі'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано « » 2018 року

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, імі'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки _____

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службу або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
1	Закони України			
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245-III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98-ВР
2	Постанови Кабінету Міністрів України			
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. № 306 із змінами від 4 червня 2015 р. № 361
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788 із змінами від 11 лютого 2016 р. № 75
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200 із змінами від 18 травня 2017 р. № 340

		радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю		
2.7	ПКМУ № 763	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 жовтня 2016 р. № 763
2.8	ПКМУ № 775	Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 вересня 2015 р. № 775
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 138	Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку	Постанова Кабінету Міністрів України	від 10 березня 2017 р. № 138
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
2.17	ПКМУ № 440	Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 05.06.2013 № 440 із змінами від 20 травня 2015 р. № 311
2.18	ПКМУ № 350	Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)	Постанова Кабінету Міністрів України	від 24 травня 2017 р. № 350
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1.	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.2.	ППБУ	Правила пожежної безпеки на ринках України	Наказ МВС України	від 06.06.2017 № 470, зареєстрований у Мін'юсті України 29 червня 2017 р. за № 795/30663
3.3.	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 10.04.2017 № 301, зареєстрований у Мін'юсті України 04 травня 2017 р. за № 566/30434
3.4.	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.5.	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків вилливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.6.	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06.08.2002 № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.7.	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16.12.2002 № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.8.	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 09.10.2006 № 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.9.	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17.05.2004 № 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10.06.2004 за № 720/9319
3.10.	ДБН В.1.1-7-2016	Державні будівельні норми. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги	Наказ Мінрегіонрозвитку Мінбуд та ЖКГ України	від 31 жовтня 2016 р. № 287
3.11.	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.12.	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05.04.2007 за № 313/13580
3.13.	ДБН В.2.5-56:2014	Системи протипожежного захисту	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонбуду України від 13.11.2014 № 312
3.14.	ДБН В.2.5-77:2014	Котельні	Державні будівельні	Наказ Мінрегіонбуду України від 15.09.2014 №

			норми	252
3.15.	ДБН В.2.5-74:2013	Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.	Державні будівельні норми	Наказ Міністерства регіонального розвитку України від 28.08.2013 № 410
3.16.	ДБН В.2.5-64:2012	Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво.	Державні будівельні норми	Наказ Міністерства регіонального розвитку України від 31.10.2012 № 553
3.17.	ДБН В.2.5-67:2013	Опалення, вентиляція та кондиціонування.	Державні будівельні норми	Наказ Міністерства регіонального розвитку України від 25.01.2013 № 24 та від 28.08.2013 № 410
3.18.	ДСТУ Б В.2.5-38:2008	Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд	Національний стандарт України	Наказ Міністерства регіонального розвитку України від 27.06.2011 № 269
3.19.	ДБН 360-92**	Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень	Державні будівельні норми	Наказ Міністерства регіонального розвитку України від 21.06.2011 № 67
3.20.	СНиП II-89-80*	Генеральные планы промышленных предприятий.	Державні будівельні норми	Постанова державного комітету СРСР у справах будівництва від 30.12.1985 № 213
3.21.	СНиП 2.09.03-85	Сооружения промышленных предприятий	Державні будівельні норми	Постанова державного комітету СРСР у справах будівництва від 29.12.1985 № 263
3.22.	ДБН В.2.2-8-98	Будівлі та споруди. Підприємства, будівлі та споруди по зберіганню і переробці зерна	Державні будівельні норми	Наказ Держкоммістбуду України від 18.02.1999 № 41