



ПАТ "УКРПОШТА"
 Миколаївська дирекція
 55401 ВІДДІЛЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ 1
 смт. Братське, вул. Мирю, 9Б
 ПН 2156000426655

00001 ХОЛЕНКО 01
 5540104355920 #
 Лист реком. #
 Кому: ГАННІВСЬКА ЗОШ #
 Куди: 55430 Ганнівка #
 Маса: 0,026 кг #
 За масу: 9,00 грн. #
 За повідом. рек.: #
 10,00 грн. #
 Марки кл.: 19,00 грн. #

СУМА 0,00

СУМА ПОДАТКУ 0,00

ГОТІВКА 0,00

0015098 0000904 20-04-2018 07:29:10
 ЗН КР00000934 0Н 3000330032

ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК
 Ексселіо



ДСНС України
ІНШЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
управління ДСНС України у Миколаївській області
ГУ ДСНС України у Миколаївській області)
БРАТСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР

Братське, 55401 тел(05131). 9-11-01; тел/факс 9-11-01, mail: 10dprch@mk.mns.gov.ua

АКТ

№18

результатами проведення планової (позапланової) перевірки (виконання) суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Ганнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Братської районної ради Миколаївської області

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 31475859,

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган),

55430, Миколаївська область, Братський район, с. Ганнівка, вулиця Шкільна, 8

(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреси електронної пошти)

Перевірено: будівлю, приміщення та територію Ганнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Братської районної ради Миколаївської області за адресою: Миколаївська область,

Братський район, с. Ганнівка, вулиця Шкільна, 8

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки – об'єкт органу влади.

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 30.03.2018 р. № 172, виданий ГУ ДСНС України у Миколаївській області.	- планова; + позапланова
Посвідчення на перевірку від 18.04.2018 № 18	

Строк проведення перевірки:

Початок перевірки					Завершення перевірки				
18	04	2018	09	00	19	04	2018	15	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особі, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Братський районний сектор Головного управління ДСНС України у Миколаївській області
(далі – Братський РС ГУ ДСНС).

Провідний інспектор Братського РС ГУ ДСНС Бондаренко Павло Анатолійович.
(посада, найменування органу, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа-підприємець:

-директор Ганівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Братської районної ради
Миколаївської області Кривенко Тетяна Василівна

Інші особи: участь не приймали.

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
- не було взагалі	- не було взагалі
У була у період з 08.08.2017 по 14.08.2017 Акт перевірки від 14.08.2017 № 43д Розпорядчий документ від 16.06.2017 р. № 309 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний У	У була у період з 09.10.2017 по 10.10.2017 Акт перевірки від 10.10.2017 № 8 Розпорядчий документ від 26.09.2017 р. № 491 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний У

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина І. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки		✓			<u>пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ</u>
1.2	На підприємстві створено СПБ			✓		<u>пункт 14 розділу II ППБУ</u>
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			✓		<u>пункт 12 розділу II ППБУ</u>
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	✓				<u>пункти 17 - 19 розділу II ППБУ</u>
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної безпеки						
3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму						
4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки						
5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки						
6. Забезпечено протипожежний стан утримання території						
7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд						
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів						
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	✓				<u>пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ</u>
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	✓				<u>пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ</u>
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	✓				<u>пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ</u>
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			✓		<u>пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ</u>
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	✓				<u>пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ</u>

10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку			
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів	✓	<u>пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ</u>
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів	✓	<u>пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ</u>
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання			
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	✓	<u>пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ</u>
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм	✓	<u>пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ</u>
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння			
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів		✓	<u>пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200</u>
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт		✓	<u>розділ VII ППБУ</u>
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку	✓	<u>пункт 21 розділу II ППБУ</u>
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів	✓	<u>пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ</u>
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	✓	<u>пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ</u>
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів	✓	<u>пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ</u>
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів		<u>пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ</u>
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів	✓	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</u> <u>пункти 4.3 - 4.10 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів	✓	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</u> <u>пункти 5.1 - 5.6 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів	✓	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</u> <u>пункти 6.1 - 6.45 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів	✓	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</u> <u>пункти 7.1, 7.2, 7.3 розділу 7 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	✓	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</u> <u>пункти 8.1 - 8.14 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів	✓	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</u> <u>пункти 8.15 - 9.2 ДБН В.1.1-7</u>
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій			
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту		✓	<u>пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-</u>

				технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки	✓			пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			✓	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			✓	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			✓	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		✓		пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії		✓		пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів	✓			пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			✓	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 20 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			✓	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	✓			пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			✓	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			✓	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту		✓		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 6 ПКМУ N 138
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			✓	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац 4 пункту 5 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 775
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			✓	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			✓	пункт 1 розділу II Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/на об'єкті.

ОПИС виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	стаття 55, підпункт 1.2 розділу 5 табл. А.1	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ДБН В 2.5.-56:2014	Приміщення школи не обладнано системою протипожежного захисту відповідно до вимог ДБН В 2.5.-56:2014 (автоматичною пожежною сигналізацією) та не укладено угоду на її технічне обслуговування.
2.	стаття 55,	КЦЗ № 5403-VI,	Монтаж, введення до експлуатування і технічне

	підпункт 1.2 пункту 1 розділу 5; підпункт 5.1 пункту 3.1 табл. Б.1	ППБУ, ДБН В.2.5-56:2014	обслуговування СПЗ не приведено відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014, а саме: в приміщенні школи відсутня система оповіщення СО1.
3.	стаття 55 підпункт 2.5. п.2 розділу 3	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Не проведено вогнезахисну обробку вогнезахисним розчином покрівлі та обрештування несучих дерев'яних конструкцій школи.
4.	стаття 55 пункт 2.1 розділ V	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Територію школи не забезпечено необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння відповідно до ДБН В.2.5-74:2013.
5.	стаття 55, підпункт 1.16 пункту 1 розділу 4	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	На евакуаційних виходах школи не встановлені світлові покажчики «Вихід» не підключені до джерела живлення евакуаційного освітлення, або такі, що мають переключатися на нього автоматично в разі зникнення живлення на їх основних джерелах живлення.
6.	стаття 55 п.3, розділ 2	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	На об'єкті відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) не встановлено протипожежний режим, який включає: – порядок утримання шляхів евакуації; – порядок застосування відкритого вогню; – порядок використання побутових нагрівальних приладів; – порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт; – порядок відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі; – порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи; – порядок організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту;
7.	стаття 55 пункт 4 розділу 2	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Відсутня затверджена керівником об'єкта інструкція про заходи пожежної безпеки для кожного приміщення.
8.	стаття 55, пункт 5 розділу 2	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	На другому поверсі приміщенні школи план (схема) евакуації людей на випадок пожежі потребує коригування.
9.	статті 55 п. 3.11 розділу 5	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Не доукомплектовано пожежний щит на території школи засобами пожежогасіння із розрахунку: вогнегасники – 3 шт., ящик з піском на 0,5 м. куб. – 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу – 1 шт, гаки – 3 шт., лопати – 2 шт., ломи – 2 шт., сокири – 2 шт.
10.	п. 1.21 розділу IV пункт 9.3.2 розділу 9	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ДСТУ Б В.2.5-38:2008	Не проведено перевірку пристроїв захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів ліцензійною організацією, відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавко захисту будівель і споруд».
11.	стаття 55, підпункт 3.10 пункту 3 розділу 5	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	В приміщенні навчальних класів вогнегасники не встановлено у видних, легкодоступних місцях, шляхом навішування на вертикальну конструкцію на висоті 1,5 м. від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника.
12.	статті 55	КЦЗ № 5403-VI,	Приміщення школи не забезпечені первинними засобами

	3.6, 3.20 розділу 5 п. 2.7	ПШБУ Ліцензійних умов	пожежогасіння згідно з Типовими нормами належності вогнегасників. Не забезпечено 2 поверх школи 4 вогнегасниками ВП-5.
13.	статті 20, 35, пункт 4.3.	КЦЗ № 5403-VI ПТБ	Не забезпечено працівників об'єкту засобами індивідуального захисту органів дихання (1 протигаз або 1 респіратор (У2-К) на одного працюючого).
14.	стаття 20, пункт 3.1	КЦЗ № 5403-VI, ПТБ	Не розроблено інструкцію щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Перелік

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			✓		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	✓				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)			✓		частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки			✓		частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки


№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:

Провідний інспектор
Братського РС ГУ ДСНС України у
Миколаївській області
(посада)


(підпис)

Бондаренко Павло Анатолійович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Директор Ганівської
загальноосвітньої школи I-III ступенів
Братської районної ради
Миколаївської області


(підпис)

Кривенко Тетяна Василівна
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «___»_____ 2018 року

Директор Ганнівської
загальноосвітньої школи I-III ступенів
Братської районної ради
Миколаївської області
(посада)

(підпис)

Кривенко Тетяна Василівна
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки _____

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
1	Закони України			
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245-III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98-BP
2	Постанови Кабінету Міністрів України			
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. № 306 із змінами від 4 червня 2015 р. № 361
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788 із змінами від 11 лютого 2016 р. № 75
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200 із змінами від 18 травня 2017 р. № 340
2.7	ПКМУ № 763	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 жовтня 2016 р. № 763
2.8	ПКМУ № 775	Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 вересня 2015 р. № 775
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Про затвердження Порядку утворення, завдання та функцій формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 787

2.12	ПКМУ № 138	Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку	Постанова Кабінету Міністрів України	від 10 березня 2017 р. № 138
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
2.17	ПКМУ № 440	Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 05.06.2013 № 440 із змінами від 20 травня 2015 р. № 311
2.18	ПКМУ № 350	Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)	Постанова Кабінету Міністрів України	від 24 травня 2017 р. № 350
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1.	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.2.	ППБУ	Правила пожежної безпеки на ринках України	Наказ МВС України	від 06.06.2017 № 470, зареєстрований у Мін'юсті України 29 червня 2017 р. за № 795/30663
3.3.	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 10.04.2017 № 301, зареєстрований у Мін'юсті України 04 травня 2017 р. за № 566/30434
3.4.	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.5.	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків вилуви (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.6.	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06.08.2002 № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.7.	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16.12.2002 № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.8.	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 09.10.2006 № 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.9.	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17.05.2004 № 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10.06.2004 за № 720/9319
3.10.	ДБН В.1.1-7-2016	Державні будівельні норми. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги	Наказ Мінрегіонрозвитку Мінбуд та ЖКГ України	від 31 жовтня 2016 р. № 287
3.11.	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.12.	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05.04.2007 за № 313/13580
3.13.	ДБН В.2.5-56:2014	Системи протипожежного захисту	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонбуду України від 13.11.2014 № 312
3.14.	ДБН В.2.5-77:2014	Котельні	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонбуду України від 15.09.2014 № 252
3.15.	ДБН В.2.5-74:2013	Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 28.08.2013 № 410
3.16.	ДБН В.2.5-64:2012	Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво.	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 31.10.2012 № 553
3.17.	ДБН В.2.5-67:2013	Опалення, вентиляція та кондиціонування.	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 25.01.2013 № 24 та від 28.08.2013 № 410
3.18.	ДСТУ Б В.2.5-38:2008	Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд	Національний стандарт України	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 27.06.2011 № 269
3.19.	ДБН 360-92**	Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 21.06.2011 № 67
3.20.	СНиП II-89-80*	Генеральні плани промислових підприємств.	Державні будівельні норми	Постанова державного комітету СРСР у справах будівництва від 30.12.1985 № 213
3.21.	СНиП 2.09.03-85	Сооружения промышленных предприятий	Державні будівельні норми	Постанова державного комітету СРСР у справах будівництва від 29.12.1985 № 263
3.22.	ДБН В.2.2-8-98	Будівлі та споруди. Підприємства, будівлі та споруди по зберіганню і переробці зерна	Державні будівельні норми	Наказ Держкоммістбуду України від 18.02.1999 № 41