



## ДСНС України

### ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

(ГУ ДСНС України у Миколаївській області)

#### Центральний районний відділ м. Миколаєва

вул. Архітектора Старова, 1/1, м. Миколаїв, 54046 тел. (0512) 53-09-51, тел./факс (0512) 42-49-65 код ЄДРПОУ 38524996, E-mail: centr\_rv\_dsns@ukr.net

## АКТ

17 травня 2018 року

№99

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання (виконання) суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Миколаївський класичний ліцей Миколаївської міської ради

54025 Миколаївська область, м. Миколаїв, пров. Парусний, 3, а.

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи **24791124**

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган),

Миколаївська область, м. Миколаїв, пров. Парусний, 3, а. Тел. (0512) 42-45-11

адреса електронної пошти:licey04@yandex.ru

(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреси електронної пошти)

Перевірено: будівлю, приміщення та територію Миколаївського класичного ліцею Миколаївської міської ради за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, пров. Парусний, 3, а.

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки — високий

#### Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 30.03.2018 р. № 172, виданий ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Посвідчення на перевірку від 16.05.2018 № 111	- планова +позапланова

#### Строк проведення перевірки:

Початок перевірки					Завершення перевірки				
16	05	2018	09	30	17	05	2018	16	30
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

#### Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Центральний РВ у м. Миколаїв ГУ ДСНС України у Миколаївській області;

- начальник Центрального РВ у м. Миколаїв ГУ ДСНС України у Миколаївській області полковник служби цивільного захисту Мясоєдов Ігор Миколайович.

- головний інспектор Центрального РВ у м. Миколаїв ГУ ДСНС України у Миколаївській області старший лейтенант служби цивільного захисту Тегза Михайло Іванович.

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа-підприємець:

- в.о. директора Миколаївського класичного ліцею Миколаївської міської ради Веднікова Олена Павлівна.

Інші особи: участь не приймали.

### Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
не було взагалі	не було взагалі
була у період з 13.11.2017 р. по 14.11.2017 р. Акт перевірки від 14.11.2017 р. №64 Розпорядчий документ від 14.11.2017 р. № 64 <input type="checkbox"/> виконаний, не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> була у період з <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> р. по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> р. Акт перевірки від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> р. № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> р. № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

### ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ</u>
1.2	На підприємстві створено СПБ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>пункт 14 розділу II ППБУ</u>
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>пункт 12 розділу II ППБУ</u>
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>пункти 17 - 19 розділу II ППБУ</u>
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>						
<b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>						
<b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</b>						
<b>5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки</b>						
<b>6. Забезпечено протипожежний стан утримання території</b>						
<b>7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд</b>						
<b>8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>						
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ</u>
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ</u>
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ</u>
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ</u>
9.5	Системи каналізації та сміттевидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ</u>
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ</u>

	системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів				
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів			✓	<u>пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ</u>
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>					
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	✓			<u>пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ</u>
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		✓		<u>пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ</u>
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>		✓			<u>пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ</u>
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>				✓	<u>пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200</u>
<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>				✓	<u>розділ VII ППБУ</u>
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			✓	<u>пункт 21 розділу II ППБУ</u>
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓	<u>пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ</u>
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓	<u>пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ</u>
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			✓	<u>пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ</u>
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів				<u>пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ</u>
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			✓	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			✓	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			✓	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			✓	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			✓	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7</u>
<b>1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту</b>				✓	<u>пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту,</u>

				ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки	✓			пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			✓	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			✓	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			✓	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		✓		пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	✓			пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів			✓	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			✓	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			✓	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		✓		пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			✓	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			✓	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			✓	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			✓	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			✓	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			✓	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/на об'єкті.

### ОПИС

#### виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>			

1.	статті 20, 55, пункт 2.31 розділу III	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	На евакуаційних виходах не встановлені світлові покажчики зеленого кольору з написом на них «Вихід» білого кольору, які мають бути підключені до джерела живлення евакуаційного освітлення, або такі, що мають переключатися на нього автоматично в разі зникнення живлення на їх основних джерелах.
2.	стаття 55 пункт 16 розділу II пункт 16	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ, ПКМУ від 26 червня 2013 року № 444	Керівник не пройшов навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.
3.	стаття 55 підпункт 2.3 пункту 2 розділу III, пункт 6.2 Таблиця 3	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ДБН В.1.1-7- 2016	Допускається використання елемента заповнення прорізу у протипожежній перешкоді, що відділяє приміщення електрощитової від коридору з зниженим класом вогнестійкості.
4.	стаття 55 підпункт 2.17 пункту 2 розділ III	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	На шляхах евакуації в коридорах та актовому залі на стелі та стінах допускається застосування матеріалів з невизначеними показниками щодо пожежної небезпеки.
5.	статті 55 п. 1.6 розділу IV	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів на об'єкті виконано не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
6.	статті 20, 55, пункт 1.2 пункту 1 розділу V, пункт 7.2 додатку А табл. А1	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ, ДБН В.2.5-56:2014	Приміщення закладу не обладнані системою протипожежного захисту.
7.	статті 55 п. 1.2 розділу V пункт 3 додатку Б таблиці Б.1	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ДБН В.2.5-56:2014	Приміщення будівлі не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», зокрема системою оповіщення людей про пожежу типу СО-3.
8.	стаття 55, пункт 1.21 розділу IV пункт 15 Додаток А	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ДСТУ Б В.2.5-38:2008	Не виконано монтаж пристроїв захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008
9.	стаття 55 пункт 2.2 підпункт 10 розділу V	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ,	Не проведено технічне обслуговування пожежних кран-комплектів та їх перевірку на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування.
10.	стаття 55 пункт 2.2 підпункт 2 розділу V	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Пожежні кран-комплекти на всіх поверхах будівлі не укомплектовані важелями для полегшення відкриття вентиля.

#### Частина II. Забезпечення техногенної безпеки

11.	стаття 20 пункт 4.3.1 пункт 2 Додатку А	КЦЗ № 5403-VI, ПТБ Порядок забезпечення	Працівників не забезпечено придатними до застосування засобами індивідуального захисту органів дихання, з розрахунку 1 респіратор на обличчя та додатково 2 проценти загальної кількості працівників.
12.	статті 20	КЦЗ № 5403-VI	Керівник не пройшов навчання з питань цивільного захисту.

п. 3.1 п. 15	ПТБ ПКМУ від 26 червня 2013 року № 444
-----------------	---

**Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,  
уповноважених на здійснення перевірки**

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			✓		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	✓				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)			✓		частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	✓				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки**

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
1	<i>Питання зазначено в акті</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

**Підписи осіб, які брали участь у перевірці**

Посадові особи органу ДСНС України:

Начальник ЦРВ ГУ ДСНС

Головний інспектор  
ЦРВ ГУ ДСНС

(підпис)

М'ясоєдов Ігор Миколайович  
(прізвище, ім'я та по батькові)

(підпис)

Тегза Михайло Іванович  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

В.о. директора Миколаївського  
класичного ліцею Миколаївської  
міської ради

(підпис)

Веднікова Олена Павлівна  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «17» 05 . 2018 року

В.о. директора Миколаївського  
класичного ліцею Миколаївської  
міської ради

(підпис)

Веднікова Олена Павлівна  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки \_\_\_\_\_

**Примітка.** У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

**ПЕРЕЛІК  
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо  
проведення перевірки**

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Закони України</b>			
1.1	ЗУ № 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпеки"	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245-III
1.4	ЗУ № 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98-ВР
<b>2</b>	<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>			
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 1043	Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 27 грудня 2017 р. № 1043
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 763	Про затвердження переліку суб'єктів господарювання галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі.	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 26 жовтня 2016 р. № 763
2.8	ПКМУ № 308	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. № 308
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 253	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. № 253
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729

2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
2.17	Порядок подання і реєстрації декларації	Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 05.06.2013 № 440
<b>3</b>	<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>			
3.1.	Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників	Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників	Наказ МВС України	від 15 січня 2018 р. № 25, зареєстрований у Мін'юсті України 23 лютого 2018 р. за № 225/31677
3.2.	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.3.	Правила улаштування систем раннього виявлення	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. № 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за № 785/12659
3.4.	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 10 квітня 2017р. № 301, зареєстрований у Мін'юсті України 04 травня 2017 р. За № 566/304354
3.5.	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.6.	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків вилливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.7.	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06.08.2002 № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.8.	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного захисту та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16.12.2002 № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.9.	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 09.10.2006 № 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.10.	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14.11.2013 № 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за № 1988/24520
3.11.	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17.05.2004 № 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10.06.2004 за № 720/9319
3.12.	ДБН В.1.1-7-2016	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	від 03 грудня 2002 р. № 88
3.13.	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.14.	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05.04.2007 за № 313/13580
3.15.	ДБН В.2.5-56: 2014	Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонбуду України від 13.11.2014 № 312
3.16.	ДБН В.2.5-77: 2014	Котельні	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонбуду України від 15.09.2014 № 252
3.17.	ДБН В.2.5-74: 2013	Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 28.08.2013 № 410
3.18.	ДБН В.2.5-64: 2012	Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво.	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 31.10.2012 № 553
3.19.	ДБН В.2.5-67: 2013	Опалення, вентиляція та кондиціонування.	Державні будівельні норми	Накази Мінрегіонрозвитку України від 25.01.2013 № 24 та від 28.08.2013 № 410
3.20.	ДСТУ Б В.2.5-38:2008	Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд	Національний стандарт України	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 27.06.2011 № 269
3.21.	ДБН Б.2.2-12:2018	Планування і забудова територій	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіону України затверджено №100 від 23.04.2018
3.22.	СНиП 2.09.03-85	Сооружения промышленных предприятий	Державні будівельні норми	Постанова державного комітета СРСР у справах будівництва від 29.12.1985 № 263
3.23.	ДБН В.2.2-8-98	Будівлі та споруди. Підприємства, будівлі та споруди по зберігання і переробці зерна	Державні будівельні норми	Наказ Держкоммістбуду України від 18.02.1999 № 41