



ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ГУ ДСНС України у Миколаївській області)
КРИВООЗЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР

вул. Поштова, 12, смт. Криве Озеро, Кривоозерський район, Миколаївська область, 55104, тел./факс: (05133) 2-39-24
код ЄДРПОУ 38524996, E-mail: 18_dprch@fd.mk.ua

АКТ

22 травня 2018 року

№ 43

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання (виконання) суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Курячелозівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

55120, Миколаївська область, Кривоозерський район, с. Курячі Лози, вул. Центральна, 60 А.
(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 26108373,

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган),

55120, Миколаївська область, Кривоозерський район, с. Курячі Лози, вул. Центральна, 60 А,
адреса електронної пошти:

(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреси електронної пошти)

Перевірено: будівлі, приміщення та територію Курячелозівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, за адресою: Миколаївська область, Кривоозерський район, с. Курячі Лози, вул. Центральна, 60 А.
(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки – **об'єкт органів влади.**

Загальна інформація про проведення перевірки:

| Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки | Тип здійснюваної перевірки |
|---|-----------------------------|
| Наказ від 30.03.2018 р. № 172, виданий ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Посвідчення на перевірку від 21.05.2018 № 43 | - планова; + позапланова |

Строк проведення перевірки:

| Початок перевірки | | | | | Завершення перевірки | | | | |
|-------------------|--------|------|--------|---------|----------------------|--------|------|--------|---------|
| 21 | 05 | 2018 | 09 | 30 | 22 | 05 | 2018 | 16 | 30 |
| число | місяць | рік | години | хвилини | число | місяць | рік | години | хвилини |

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Кривоозерський районний сектор Головного управління ДСНС України у Миколаївській області (далі – КРС ГУ ДСНС).

Начальник КРС ГУ ДСНС Гедзик Сергій Іванович;

Провідний інспектор КРС ГУ ДСНС Іванюк Сергій Олександрович;

(посада, найменування органу, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа-підприємець:

- Директор Курячелозівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Шимида Тетяна Миколаївна

Дані про останню перевірку:

| Планова | Позапланова |
|---|--|
| - не було взагалі | - не було взагалі |
| √ була у період з 21.03.2016 по 25.03.2016 Довідка перевірки від 25.03.2016 № 24 Розпорядчий документ від 04.03.2016 р. № 31 виконаний, не виконаний √ | √ була у період з 16.10.2017 р. по 17.10.2017р. Акт перевірки від 17.10.2017 р. № 13 Розпорядчий документ від 16.10.2017 р. № 106 виконаний, не виконаний √ |

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|---|---|-----|----|----|----|--|
| Частина І. Забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1.1 | Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки | | ✓ | | | <u>пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ</u> |
| 1.2 | На підприємстві створено СПБ | | | ✓ | | <u>пункт 14 розділу II ППБУ</u> |
| 1.3 | На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ | ✓ | | | | <u>пункт 12 розділу II ППБУ</u> |
| 1.4 | Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожегам | ✓ | | | | <u>пункти 17 - 19 розділу II ППБУ</u> |
| 2. | У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки | ✓ | | | | <u>пункт 9 розділу II ППБУ</u> |
| 3. | Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму | ✓ | | | | <u>пункт 11 розділу II ППБУ</u> |
| 4. | Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки | ✓ | | | | <u>пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ</u> |
| 5. | Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки | | ✓ | | | <u>пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ</u> |
| 6. | Забезпечено протипожежний стан утримання території | ✓ | | | | <u>пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ</u> |
| 7. | Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд | | ✓ | | | <u>пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ</u> |
| 8. | Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів | | ✓ | | | <u>пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ</u> |
| 9. Стан утримання інженерного обладнання | | | | | | |
| 9.1 | Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів | | ✓ | | | <u>пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ</u> |
| 9.2 | Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів | ✓ | | | | <u>пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ</u> |
| 9.3 | Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм | ✓ | | | | <u>пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ</u> |
| 9.4 | Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм | | | ✓ | | <u>пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ</u> |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|---|
| 9.5 | Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм | | | ✓ | | <u>пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ</u> |
| 10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку | | | | | | |
| 10.1 | Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів | | | ✓ | | <u>пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ</u> |
| 10.2 | АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів | | | ✓ | | <u>пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ</u> |
| 11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання | | | | | | |
| 11.1 | Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог | | | ✓ | | <u>пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ</u> |
| 11.2 | Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм | | | ✓ | | <u>пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ</u> |
| 12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння | | | | | | |
| 13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів | | | | | | |
| 14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт | | | | | | |
| 14.1 | Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку | | | ✓ | | <u>пункт 21 розділу II ППБУ</u> |
| 14.2 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | | <u>пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ</u> |
| 14.3 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | | <u>пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ</u> |
| 14.4 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | | <u>пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ</u> |
| 14.5 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | | <u>пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ</u> |
| 14.5.1 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | | <u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</u> <u>пункти 4.3 - 4.10 ДБН В.1.1-7</u> |
| 14.5.2 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | | <u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</u> <u>пункти 5.1 - 5.6 ДБН В.1.1-7</u> |
| 14.5.3 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | | <u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</u> <u>пункти 6.1 - 6.45 ДБН В.1.1-7</u> |
| 14.5.4 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | | <u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</u> <u>пункти 7.1, 7.2, 7.3 розділу 7 ДБН В.1.1-7</u> |
| 14.5.5 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | | <u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</u> <u>пункти 8.1 - 8.14 ДБН В.1.1-7</u> |
| 14.5.6 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | | <u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</u> <u>пункти 8.15 - 9.2 ДБН В.1.1-7</u> |
| Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від | | | | | | |

| надзвичайних ситуацій | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| 1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту | | | ✓ | | пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006 |
| 2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки | | | ✓ | | пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956 |
| 3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки | | | ✓ | | пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956 |
| 4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання | | | ✓ | | пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ |
| 5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки | | | ✓ | | пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245 |
| 6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту | | ✓ | | | пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ |
| 7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії | ✓ | | | | пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ |
| 8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів | | | ✓ | | пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ частина 9 статті 33 КЦЗУ |
| 9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням | | | ✓ | | пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787 |
| 10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки | | | ✓ | | пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ додаток 1 до Методики прогнозування |
| 11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки | | ✓ | | | пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444 |
| 12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту | | | ✓ | | пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях ПКМУ N 444 |
| 13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання | | | ✓ | | пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ |
| 14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту | | | ✓ | | стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 6 ПКМУ N 138 |
| 15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | | | ✓ | | пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ стаття 98 КЦЗУ, абзац 4 пункту 5 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного природного характеру та їх наслідків ПКМУ N 775 |
| 16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність | | | ✓ | | стаття 53 КЦЗУ |
| 17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах | | | ✓ | | пункт 1 розділу II Правил охорони життя людей на водних об'єктах |

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/на об'єкті.

виявлених порушень

| № з/п | Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено | | Детальний опис виявленого порушення |
|-------|--|--------------------------------------|--|
| | реквізити норми (пункт, стаття) | позначення нормативно-правового акта | |
| 1. | стаття 55, пункт 8 розділ II | <u>КЦЗ № 5403-VI, ППБУ</u> | Територію об'єкта, а також споруди, приміщення не забезпечено у повній мірі відповідними знаками безпеки згідно ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности". |
| 2. | Стаття 55 пункт 2.31 розділу III | <u>КЦЗ № 5403-VI, ППБУ</u> | Коридори та інші шляхи евакуації із приміщень будівлі школи не забезпечені аварійним освітленням відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення» та Правил улаштування електроустановок. |
| 3. | Стаття 55 Розділ III пункт 2 підпункт 2.5 | <u>КЦЗ № 5403-VI ППБУ</u> | Не проведено вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій покрівлі будівлі школи, вогнезахисним розчином. |
| 4. | Стаття 55 Розділ V пункт 1 підпункт 1.2 | <u>КЦЗ № 5403-VI ППБУ</u> | Приміщення будівлі школи не обладнано системою протипожежного захисту, автоматичною пожежною сигналізацією, із виведенням сигналу на пункт пожежного спостереження відповідно до ДБН В 2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» |
| 5. | Стаття 55 Розділ II пункт 16 | <u>КЦЗ № 5403-VI ППБУ</u> | Посадові особи та працівники школи не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки <u>у порядку</u> встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року №444 «Про затвердження порядку здійснення навчання населення у надзвичайних ситуаціях». |
| 6. | Стаття 55 Розділ V пункт 3.17 | <u>КЦЗ № 5403-VI ППБУ</u> | Не проведено технічне обслуговування всіх наявних на об'єкті вогнегасників, відповідно до Правил експлуатації вогнегасників. |
| 7. | Стаття 55 Розділ IV пункт 1.21 | <u>КЦЗ № 5403-VI ППБУ</u> | Не виконано захист будівель котельні та столової, від прямих попадань блискавки і її вторинних проявів, відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд». |
| 8. | стаття 20 пункт 1.17 розділу IV | <u>КЦЗ № 5403-VI ППБУ</u> | Допускається встановлення електророзеток на горючі основи (конструкції), а саме: - кабінет зарубіжної літератури; - кабінет української мови та літератури; - приміщення учительської; - будівля котельні. |
| 9. | стаття 55 пункт 3.11 розділу V | <u>КЦЗ № 5403-VI, ППБУ</u> | Пожежний щит розміщений у будівлі котельні, не доукомплектовано комплектом засобів пожежогасіння: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 х 2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., ломи - 2 шт., сокири - 2 шт. |
| 10. | Стаття 55 Розділ IV пункт 1 підпункт 1.18 | <u>КЦЗ № 5403-VI ППБУ</u> | Допускається використання світильників з лампами розжарювання без захисного суцільного скла (ковпаків), а саме: - кабінет 3-го класу; - приміщення будівлі котельні. |
| 11. | Стаття 55 Розділ IV пункт 1 підпункт 1.12 | <u>КЦЗ № 5403-VI ППБУ</u> | Допускається поверхневе прокладання незахищених проводів з оболонкою з горючих матеріалів відстань від них до горючих основ становить менше 0,01 метра у приміщеннях: - кабінету української мови та літератури; |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - приміщення технічних працівників; - приміщення роздягальні; - при вході в будівлю школи; - приміщення столової. |
| 12. | Стаття 55 Розділ IV пункт 1 підпункт 1.7 | КЦЗ № 5403-VI ППБУ | У кабінеті медичної сестри, допускається експлуатація відгалужувальної з'єднувальної коробки без кришки з негорючого, або важко горючого матеріалу. |
| 13. | Стаття 55 Розділ IV пункт 1 підпункт 1.6 | КЦЗ № 5403-VI ППБУ | Допускається з'єднання електромережі у електророзподільній коробці кабінету медичної сестри та в електрощитові будівлі столової, методом скрутки, а не за допомогою опресування, зварювання, паяння, або затискачів. |
| 14. | стаття 20 пункт 1.16 розділу IV | КЦЗ № 5403-VI ППБУ | Електрощити не оснащено схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки). |
| 15. | Стаття 55 Розділ IV пункт 1 підпункт 1.4 | КЦЗ № 5403-VI ППБУ | У електрощитові будівлі харчоблоку допускається застосування саморобних некаліброваних плавких вставок. |
| 16. | стаття 55 пункт 2.1 підпункт 3 розділу V | КЦЗ № 5403-VI, ППБУ | Пожежне водоймище знаходиться в не справному стані. |
| 17. | статті 20,23,51 пункту 16 розділу II п. 3.1 п.14 | КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ПТБ Порядку здійснення навчання населення | Особи, що залучаються підприємством (у тому числі на умовах договору) до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, не пройшли спеціальну підготовку на територіальних курсах, у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності відповідно до вимог типового положення про них; |
| 18. | пункт 4.3.1. | ПТБ ПКМУ №1200 | Працівники школи не забезпечені придатними до застосування засобами індивідуального захисту органів дихання, з розрахунку 1 фільтруючий протигаз для захисту населення і 1 респіратор на обличчя та додатково 2 проценти загальної кількості працівників |

Перелік

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

| № з/п | Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|-------|--|-----|----|----|----|--|
| 1 | Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку | | | ✓ | | частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877 |
| 2 | Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено | ✓ | | | | частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877 |
| 3 | Копію посвідчення на перевірку надано | ✓ | | | | частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877 |
| 4 | Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності) | ✓ | | | | частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877 |
| 5 | Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки | ✓ | | | | частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877 |

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

| № з/п | Опис пояснень, зауважень або заперечень |
|-------|---|
| 3 | у акті складено зауваження на м.п.п. |
| | <i>В. М. Шигида</i> |

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:

Начальник КРС ГУ ДСНС

[Підпис]
(підпис)

Гедзик Сергій Іванович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Провідний інспектор КРС ГУ ДСНС

[Підпис]
(підпис)

Іванюк Сергій Олександрович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Директор Курячелозівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
(посада)

[Підпис]
(підпис)

Шигида Тетяна Миколаївна
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «22» 05 2018 року

Директор Курячелозівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
(посада)

[Підпис]
(підпис)

Шигида Тетяна Миколаївна
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки _____

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

| № з/п | Позначення нормативно-правового акта | Назва нормативно-правового акта | Затверджено | |
|---|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | вид нормативно-правового акта та назва органу | дата та номер нормативно-правового акта |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | | |
| Закони України | | | | |
| 1.1 | ЗУ № 877 | «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» | Закон України | від 05 квітня 2007 р. № 877-V |
| 1.2 | КЦЗУ | Кодекс цивільного захисту України | Кодекс | від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI |
| 1.3 | ЗУ № 2245 | «Про об'єкти підвищеної безпеки» | Закон України | від 18 січня 2001 р № 2245-III |
| 1.4 | ЗУ № 15/98 | «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» | Закон України | від 14 січня 1998 р. № 15/98-ВР |
| 2 | | | | |
| Постанови Кабінету Міністрів України | | | | |
| 2.1 | ПКМУ № 956 | Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної безпеки | Постанова Кабінету Міністрів України | від 11 липня 2002 р. № 956 |

| | | | | |
|----------|---|--|---|--|
| 2.2 | ПКМУ № 306 | Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки | Постанова Кабінету Міністрів України | від 29 лютого 2012 р. № 306 із змінами від 4 червня 2015 р. № 361 |
| 2.3 | ПКМУ № 5 | Типове положення про відомчу пожежну охорону | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. № 5 |
| 2.4 | ПКМУ № 564 | Порядок функціонування добровільної пожежної охорони | Постанова Кабінету Міністрів України | від 17 липня 2013 р. № 564 |
| 2.5 | ПКМУ № 1788 | Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру | Постанова Кабінету Міністрів України | від 16 листопада 2002 р. № 1788 із змінами від 11 лютого 2016 р. № 75 |
| 2.6 | ПКМУ № 1200 | Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю | Постанова Кабінету Міністрів України | від 19 серпня 2002 р. № 1200 із змінами від 18 травня 2017 р. № 340 |
| 2.7 | ПКМУ № 763 | Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 жовтня 2016 р. № 763 |
| 2.8 | ПКМУ № 775 | Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Постанова Кабінету Міністрів України | від 30 вересня 2015 р. № 775 |
| 2.9 | ПКМУ № 443 | Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 червня 2013 р. № 443 |
| 2.10 | ПКМУ № 444 | Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 червня 2013 р. № 444 |
| 2.11 | ПКМУ № 787 | Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 жовтня 2013 р. № 787 |
| 2.12 | ПКМУ № 138 | Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку | Постанова Кабінету Міністрів України | від 10 березня 2017 р. № 138 |
| 2.13 | ПКМУ № 11 | Положення про єдину державну систему цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. № 11 |
| 2.14 | ПКМУ № 6 | Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. № 6 |
| 2.15 | ПКМУ № 729 | Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб | Постанова Кабінету Міністрів України | від 02 жовтня 2013 р. № 729 |
| 2.16 | ПКМУ № 841 | Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | Постанова Кабінету Міністрів України | від 30 жовтня 2013 р. № 841 |
| 2.17 | ПКМУ № 440 | Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки | Постанова Кабінету Міністрів України | Від 05.06.2013 № 440 із змінами від 20 травня 2015 р. № 311 |
| 2.18 | ПКМУ № 350 | Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) | Постанова Кабінету Міністрів України | від 24 травня 2017 р. № 350 |
| 3 | Інші нормативно-правові акти та нормативні документи | | | |
| 3.1. | ШПБУ | Правила пожежної безпеки в Україні | Наказ МВС України | від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697 |
| 3.2. | ШПБУ | Правила пожежної безпеки на ринках України | Наказ МВС України | від 06.06.2017 № 470, зареєстрований у Мін'юсті України 29 червня 2017 р. за № 795/30663 |
| 3.3. | Правила охорони життя людей на водних об'єктах | Правила охорони життя людей на водних об'єктах України | Наказ МНС України | від 10.04.2017 № 301, зареєстрований у Мін'юсті України 04 травня 2017 р. за № 566/30434 |
| 3.4. | ПТБ | Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях | Наказ МНС України | від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273 |
| 3.5. | Методика прогнозування ХНО | Методика прогнозування наслідків вилливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті | Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології | від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517 |
| 3.6. | Методика спостережень | Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки | Наказ МНС України | від 06.08.2002 № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996 |
| 3.7. | Інструкція з тривалого зберігання | Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту | Наказ МНС України | від 16.12.2002 № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500 |
| 3.8. | Інструкція щодо утримання захисних споруд | Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час | Наказ МНС України | від 09.10.2006 № 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054 |

| | | | | |
|-------|--------------------------------------|---|---|--|
| 3.9. | План реагування на радіаційні аварії | План реагування на радіаційні аварії | Наказ Держатомрегулювання, МНС | від 17.05.2004 № 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10.06.2004 за № 720/9319 |
| 3.10. | ДБН В.1.1-7-2016 | Державні будівельні норми. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги | Наказ Мінрегіонрозвитку Мінбуд та ЖКГ України | від 31 жовтня 2016 р. № 287 |
| 3.11. | ДБН В.1.2-4-2006 | Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) | Наказ Мінбуду України | від 04 серпня 2006 р. № 274 |
| 3.12. | НАПБ В.01.057-2006/200 | Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі | Наказ Мінагрополітики, МНС | від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05.04.2007 за № 313/13580 |
| 3.13. | ДБН В.2.5-56:2014 | Системи протипожежного захисту | Державні будівельні норми | Наказ Мінрегіонбуду України від 13.11.2014 № 312 |
| 3.14. | ДБН В.2.5-77:2014 | Котельні | Державні будівельні норми | Наказ Мінрегіонбуду України від 15.09.2014 № 252 |
| 3.15. | ДБН В.2.5-74:2013 | Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. | Державні будівельні норми | Наказ Мінрегіонрозвитку України від 28.08.2013 № 410 |
| 3.16. | ДБН В.2.5-64:2012 | Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво. | Державні будівельні норми | Наказ Мінрегіонрозвитку України від 31.10.2012 № 553 |
| 3.17. | ДБН В.2.5-67:2013 | Опалення, вентиляція та кондиціонування. | Державні будівельні норми | Наказ Мінрегіонрозвитку України від 25.01.2013 № 24 та від 28.08.2013 № 410 |
| 3.18. | ДСТУ Б В.2.5-38:2008 | Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд | Національний стандарт України | Наказ Мінрегіонрозвитку України від 27.06.2011 № 269 |
| 3.19. | ДБН 360-92** | Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень | Державні будівельні норми | Наказ Мінрегіонрозвитку України від 21.06.2011 № 67 |
| 3.20. | СНиП II-89-80* | Генеральные планы промышленных предприятий. | Державні будівельні норми | Постанова державного комітета СРСР у справах будівництва від 30.12.1985 № 213 |
| 3.21. | СНиП 2.09.03-85 | Сооружения промышленных предприятий | Державні будівельні норми | Постанова державного комітета СРСР у справах будівництва від 29.12.1985 № 263 |
| 3.22. | ДБН В.2.2-8-98 | Будівлі та споруди. Підприємства, будівлі та споруди по зберіганню і переробці зерна | Державні будівельні норми | Наказ Держкоммістбуду України від 18.02.1999 № 41 |