



ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ГУ ДСНС України у Миколаївській області)

Заводський районний відділ у м. Миколаїв

вул. Кузнєцька, 201, м. Миколаїв, 54034, тел.: (0512) 53-09-53, тел./факс: (0512) 24-63-45 E-mail: 03_nik@fd.mk.ua

АКТ

16 квітня 2018 року

№ 51

складений за результатами проведення (планової) позапланової перевірки щодо додержання (виконання) суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

ТОВ «ЮЖНОЕ МОРЕ»

м. Миколаїв, вул. Варварівський спуск, 5

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи **38247117**,

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган),

м. Миколаїв, вул. Варварівський спуск, 5, тел. (063)-78-22-379

(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреси електронної пошти)

Перевірено: територію, будівлі та приміщення зони відпочинку ТОВ «ЮЖНОЕ МОРЕ» розташованих за адресою: **м. Миколаїв, вул. Варварівський спуск, 5.**

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки – **високий**.

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 30.03.2018 № 172, виданий ГУ ДСНС України у Миколаївській області (далі – ГУ ДСНС). Посвідчення на перевірку від 12.04.2018 № 47	- планова; ✓ - позапланова.

Строк проведення перевірки:

Початок перевірки					Завершення перевірки				
13	04	2018	09	00	16	04	2018	16	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Заводський районний відділ у м. Миколаїв ГУ ДСНС (далі – ЗРВ ГУ ДСНС):

- головний інспектор ЗРВ ГУ ДСНС Гнатовський Роман Станіславович.

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа-підприємець:

- директор ТОВ «ЮЖНОЕ МОРЕ» Степанов Сергій Сергійович;

Інші особи: участь не брали.

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
- не було взагалі	✓ - не було взагалі
була у період з 13.06.2016 по 17.06.2016 Акт перевірки від 17.06.2016 № 47 Розпорядчий документ від 15.03.2016 № 148 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний ✓	<input type="checkbox"/> була у період з <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Акт перевірки від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки		✓			<u>пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ</u>
1.2	На підприємстві створено СПБ			✓		<u>пункт 14 розділу II ППБУ</u>
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ		✓			<u>пункт 12 розділу II ППБУ</u>
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожегам		✓			<u>пункти 17 - 19 розділу II ППБУ</u>
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки		✓				<u>пункт 9 розділу II ППБУ</u>
3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму			✓			<u>пункт 11 розділу II ППБУ</u>
4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки			✓			<u>пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ</u>
5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки			✓			<u>пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ</u>
6. Забезпечено протипожежний стан утримання території		✓				<u>пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ</u>
7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд			✓			<u>пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ</u>
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів			✓			<u>пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ</u>
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		✓			<u>пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ</u>
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	✓				<u>пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ</u>
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	✓				<u>пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ</u>
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	✓				<u>пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ</u>
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	✓				<u>пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ</u>
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		✓			<u>пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ</u>
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		✓			<u>пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ</u>
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						

11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		✓		<u>пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ</u>
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогашіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		✓		<u>пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ</u>
12. Найявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогашіння			✓		<u>пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КІЗУ</u>
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів			✓		<u>пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200</u>
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт		✓			<u>розділ VII ППБУ</u>
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку		✓		<u>пункт 21 розділу II ППБУ</u>
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів		✓		<u>пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ</u>
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів		✓		<u>пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ</u>
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів		✓		<u>пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ</u>
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів				<u>пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ</u>
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів		✓		<u>пункт 2 частини першої статті 67 КІЗУ, пункти 4.3 - 4.10 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів		✓		<u>пункт 2 частини першої статті 67 КІЗУ, пункти 5.1 - 5.6 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів		✓		<u>пункт 2 частини першої статті 67 КІЗУ, пункти 6.1 - 6.45 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів		✓		<u>пункт 2 частини першої статті 67 КІЗУ, пункти 7.1, 7.2, 7.3 розділу 7 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів		✓		<u>пункт 2 частини першої статті 67 КІЗУ, пункти 8.1 - 8.14 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів		✓		<u>пункт 2 частини першої статті 67 КІЗУ, пункти 8.15 - 9.2 ДБН В.1.1-7</u>

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту		✓		<u>пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006</u>
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки	✓			<u>пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956</u>
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки		✓		<u>пункт 9 частини першої статті 20 КІЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956</u>
4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання		✓		<u>пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ППБ</u>
5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки		✓		<u>пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КІЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245</u>
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту	✓			<u>пункт 2 частини першої статті 20 КІЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ППБ</u>

7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії		✓	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів		✓	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням		✓	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки		✓	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	✓		пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	✓		пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям в надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання		✓	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту		✓	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 6 ПКМУ N 138
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій		✓	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац 4 пункту 5 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 775
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність		✓	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах		✓	пункт 1 розділу II Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/на об'єкті.

ОПИС виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки			
1.	ст. 57	КЦЗ № 5403-VI	Початок використання суб'єктом господарювання приміщень здійснюється без поданої декларації відповідності матеріально – технічної бази суб'єкта господарювання, а також без наявності оцінки (експертизи) протипожежного стану.
2.	стаття 20, 55, підпункт 2 розділу II	КЦЗ № 5403-VI, ІПБУ	Керівником підприємства не визначено обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, не призначено відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, діляниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту.
3.	стаття 20, 55, підпункт 3 розділу II	КЦЗ № 5403-VI, ІПБУ	На об'єкті відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) не встановлений протипожежний режим: - порядок утримання шляхів евакуації; - визначення спеціальних місць для куріння; - порядок використання побутових нагрівальних приладів; - порядок відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі;

			- порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи.
4.	стаття 20, 55, п. 5 розділу II	КЦЗ № 5403-VI , ППБУ	На об'єкті відсутні план схеми евакуації людей з інструкцією, що визначає дію персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей на випадок пожежі.
5.	статті 55, 63 п. 4 розділу II	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	У кожному приміщенні не вивішено на видних місцях інструкції про заходи пожежної безпеки
6.	статті 55, 63, пункт 1, пункт 12 розділ II	КЦЗ № 5403-VI , Порядок функціонування ДПО ППБУ	З метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння на об'єкті, рішенням керівника суб'єкта господарювання не розглянуто питання щодо створення пожежно-рятувальних підрозділів.
7.	стаття 20, 55, підпункт 16 розділу II	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Посадова особа не пройшла навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».
8.	стаття 20, 55, підпункт 2.5 розділу III	КЦЗ № 5403-СІ, ППБУ	Дерев'яні конструкції даху 2-х поверхової будівлі не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
9.	статті 55 п. 1.2 розділу IV табл. 5.1, 5.2, 5.3	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ПУЕ	В приміщенні котельні влаштовано електричний щит розетки та вимикачі зі ступенем захисту нижче ніж IP44; світильники з лампами розжарювання зі ступенем захисту нижче ніж IP 23 та іншими лампами зі ступенем захисту нижче ніж IP 23.
10.	стаття 55 п. 2.3 розділу III п.п. 6.4, 6.31 табл. 2, 3 пункт 4.13	КЦЗ № 5403-VI ППБУ ДБН В.1.1-7:2016 ДБН В.2.2-23:2009	Допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах, зокрема не встановлено протипожежні двері II типу між котельною та коридором з суміжними приміщеннями.
11.	стаття 55 п.п. 2.23, 2.21 розділу III п. 7.2.4	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ДБН В.1.1-7:2016	Допускається зменшення кількості евакуаційних виходів, зокрема з відокремлених приміщень загальною площею 50 м ² і більше, не передбачено не менше 2 евакуаційних виходів з 3-го, 2-го поверхів 3-х поверхової будівлі.
12.	статті 55 розділу IV п. 1.20	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	Не проведено замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання (1 раз на 2 роки).
13.	стаття 55 п. 2.26 розділу IV	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Лінії живлення до побутових кондиціонерів, встановлених в 2-х та 3-х поверхових будівлях не забезпечено автономним пристроєм електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальній лінії, яка живить групу кондиціонерів
14.	статті 55 п. 1.21 розділу IV	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	Відсутній захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, що необхідно виконати відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавко захисту будівель і споруд».
15.	статті 55 п. 1.2 розділу V п. 4.8.1.4 табл. А.1 табл. 2	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ДБН В.2.5-56:2014 ДБН В.2.2-23:2009	Приміщення не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: приміщення 1-го поверху 3-х поверхової будівлі не обладнані автоматичною пожежною сигналізацією
16.	статті 55 п. 1.4 розділу V п. 5.8	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ДБН В.2.5-56:2014	Сигнал від приймально-контрольних приладів автоматичних систем протипожежного захисту не виведено на пульт централізованого пожежного спостереження
17.	статті 55	КЦЗ № 5403-VI	Не проведено технічне обслуговування вогнегасників, які розміщені на пожежному щиті відповідно до правил

	п. 3.17 розділу V	ППБУ	експлуатації вогнегасників.
18.	статті 20,55 п. 3 підпункт 6 розділу V	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Будівлі бази відпочинку не забезпечені первинними засобами пожежогасіння згідно з Типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 151, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 554/9153.
19.	статті 55 п. 2.1. розділу V	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	База відпочинку не забезпечена внутрішньою системою протипожежного водопроводу згідно ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»
20.	статті 55 п. 2.1. підпункт.10 розділу V	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	Біля водойми (пірс для забору води пожежним автомобілем), не встановлено покажчик (ПВ – пожежний водойм) із застосуванням світло відбивного покриття, з нанесенням на ньому кількості автомобілів котрі можуть одночасно встановлюватися на майданчику біля водойми.
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки			
21.	статті 20,51, п. 3 ПТБ п. 2, 6	КЦЗ № 5403-VI, ПТБ, Методика ідентифікації ПНО	Не проведено ідентифікацію потенційної небезпеки об'єкта з урахуванням усіх чинників небезпеки
22.	статті 20, 23, 51 п. 16 розділу II п. 3.1 пункт 15	КЦЗ № 5403-VI ППБУ ПТБ Порядку здійснення навчання населення	Не проведено навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.
23.	пункт 6	Порядку здійснення підготовки населення	Відсутні інформаційно-довідкові куточки щодо дій персоналу об'єкта у разі виникнення надзвичайних ситуацій або інших нестандартних подій у побуті.
24.	статті 20,55, п. 4.7 розділу VI	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	На випадок пожежі приміщення не забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятуння людей під час пожежі для обслуговуючого персоналу

**Перелік
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки
(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)**

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	✓				частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	✓				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)			✓		частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	✓				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

**Пояснення, зауваження або заперечення
щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки**


№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<i>Не надходило</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:

Головний інспектор
Заводського РВ ГУ ДСНС
України у Миколаївській області




(підпис)

Гнатовський Роман Станіславович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Директор
ТОВ «ЮЖНОЕ МОРЕ»



(підпис)

Степанов Сергій Сергійович

Примірник цього акта перевірки отримано «16» квітня 2018 року

Директор
ТОВ «ЮЖНОЕ МОРЕ»



(підпис)

Степанов Сергій Сергійович

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки _____

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
А	1	2	3	4
1	Закони України			
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245-III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98-ВР
2	Постанови Кабінету Міністрів України (далі – ПКМУ)			

2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	ПКМУ	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 1043	Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій	ПКМУ	від 27 грудня 2017 р. № 1043
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	ПКМУ	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	ПКМУ	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	ПКМУ	від 16 листопада 2002 р. № 1788 із змінами від 11 лютого 2016 р. № 75
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	ПКМУ	від 19 серпня 2002 р. № 1200 із змінами від 18 травня 2017 р. № 340
2.7	ПКМУ № 763	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	ПКМУ	
2.8	ПКМУ № 775	Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	ПКМУ	від 26 жовтня 2016 р. № 763
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	ПКМУ	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям в надзвичайних ситуаціях	ПКМУ	від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	ПКМУ	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 138	Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку	ПКМУ	від 10 березня 2017 р. № 138
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	ПКМУ	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	ПКМУ	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	ПКМУ	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	ПКМУ	від 30 жовтня 2013 р. № 841
2.17	ПКМУ № 440	Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	ПКМУ	Від 05.06.2013 № 440 із змінами від 20.02.2018 № 80
2.18	ПКМУ № 350	Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)	ПКМУ	від 24 травня 2017 р. № 350
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417 , зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.2	ППБУ	Правила пожежної безпеки на ринках України	Наказ МВС України	від 06.06.2017 № 470, зареєстрований у Мін'юсті України 29.06.2017 за № 795/30663
3.3	Правила охорони	Правила охорони життя людей на водних	Наказ МНС	від 10.04.2017 № 301 , зареєстрований

	життя людей на водних об'єктах	об'єктах України	України	у Мін'юсті України 04 травня 2017 р. за № 566/30434
3.4	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557 , зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.5	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків виліву (викидів) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122 , зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.6	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06.08.2002 № 186 , зареєстрований у Мін'юсті України 29.08.2002 № 708/6996
3.7	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16.12.2002 № 330 , зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.8	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони в мирний час	Наказ МНС України	від 09.10.2006 № 653 , зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.9	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17.05.2004 № 87/211 , зареєстрований у Мін'юсті України 10.06.2004 за № 720/9319
3.10	ДБН В.1.1-7:2016	Державні будівельні норми. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги	Наказ Мінрегіонрозвитку у Мінбуд та ЖКГ України	від 31 жовтня 2016 р. № 287
3.11	ДБН В.1.2-4:2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.12	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 730/770 , зареєстрований у Мін'юсті України 05.04.2007 за № 313/13580
3.13	ДБН В.2.5-56:2014	Системи протипожежного захисту	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонбуду України від 13.11.2014 № 312
3.14	ДБН В.2.5-77:2014	Котельні	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонбуду України від 15.09.2014 № 252
3.15	ДБН В.2.5-74:2013	Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 28.08.2013 № 410
3.16	ДБН В.2.5-64:2012	Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво.	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 31.10.2012 № 553
3.17	ДБН В.2.5-67:2013	Опалення, вентиляція та кондиціонування.	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 25.01.2013 № 24 та від 28.08.2013 № 410
3.18	ДСТУ Б В.2.5-38:2008	Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд	Національний стандарт України	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 27.06.2011 № 269
3.19	ДБН 360-92**	Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 21.06.2011 № 67
3.20	СНиП П-89-80*	Генеральні плани промислових підприємств.	Державні будівельні норми	Постанова державного комітета СРСР у справах будівництва від 30.12.1985 № 213
3.21	СНиП 2.09.03-85	Сооружения промислових підприємств	Державні будівельні норми	Постанова державного комітета СРСР у справах будівництва від 29.12.1985 № 263
3.22	ДБН В.2.2-8-98	Будівлі та споруди. Підприємства, будівлі та споруди по зберіганню і переробці зерна	Державні будівельні норми	Наказ Держкоммістбуду України від 18.02.1999 № 41
3.23	ДБН В.2.2-23:2009	Будинки і споруди. Підприємства торгівлі	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонбуду України від 19.01.2009 № 4
3.24	ДБН В.2.2-9-2009	Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення.	Державні будівельні норми	Накази Мінрегіонбуду України від 17.12.2009 № 705 та від 15.07.2010 № 264