



ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
(ГУ ДСНС України у Миколаївській області)

Корабельний районний відділ у м. Миколаїв

вул. Янгартна, 318 «В», м. Миколаїв, 54050 тел. (0512) 64-41-01, 53-09-55 тел./факс (0512) 64-41-36
 код ЄДРПОУ 38524996 E-mail: 5dpreh@mk.mns.gov.ua

АКТ

11 квітня 2018 року

№ 31

**складений за результатами проведення позапланової (планової) перевірки
 щодо додержання (виконання) суб'єктом господарювання вимог законодавства
 у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки**

Дошкільний навчальний заклад № 132,
 54052, Миколаївська область, м. Миколаїв, просп. Корабелів, 20
 (найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого
 підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові місце проживання фізичної особи - підприємця)
 ідентифікаційний код юридичної особи **24780729**.

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або
 серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому
 порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
 повідомили про це відповідний контролюючий орган).

54052, Миколаївська область, м. Миколаїв, просп. Корабелів, 20
 тел. (0512) 63-57-25 адреса електронної пошти: немає.
 (місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреси електронної
 пошти)

Перевірено: будівлю, приміщення та територію Дошкільного навчального закладу №132, за
 адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, просп. Корабелів, 20.
 (назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від
 провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки – об'єкт органу
влади.

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійсненої перевірки	Тип здійсненої перевірки
Наказ від 30.03.2018 р. № 172, виданий ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Повіднення на перевірку від 10.04.2018 № 33	- планова; + позапланова

Строк проведення перевірки:

Початок перевірки					Завершення перевірки				
10	04	2018	11	00	11	04	2018	16	30
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Корабельний районний відділ у м. Миколаїв Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Провідний інспектор Корабельного РВ у м. Миколаїв ГУ ДСНС України у Миколаївській області Мищенко Юлія Олександрівна:

(посада, найменування органу, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа-підприємець:

- завідувач дошкільного навчального закладу № 132 Жир Наталія Василівна;

Інші особи: участь не приймали.

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
- не було взагалі	- не було взагалі
✓ була у період з 03.04.2017р. по 07.04.2017р. Довідка (Акт) перевірки від 07.04.2017р. № 5 Розпорядчий документ від 07.04.2017 р. № Д/5 виконаний , не виконаний ✓	✓ була у період з 05.10.2017 по 06.10.2017 Акт перевірки від 06.10.2017 № 5 Розпорядчий документ від 06.10.2017 р. № Д/5 виконаний , не виконаний ✓

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ з/п Питання, що підлягають перевірці Так Ні НВ НіІ Нормативне обґрунтування

Частина I. Забезпечення пожежної безпеки

1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

- | | | | | | | |
|-----|---|---|---|--|--|---|
| 1.1 | Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки | ✓ | | | | пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ |
| 1.2 | На підприємстві створено СПБ | | ✓ | | | пункт 14 розділу II ППБУ |
| 1.3 | На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ | ✓ | | | | пункт 12 розділу II ППБУ |
| 1.4 | Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожегам | ✓ | | | | пункти 17 - 19 розділу II ППБУ |
| 2. | У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки | | ✓ | | | пункт 9 розділу II ППБУ |
| 3. | Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму | ✓ | | | | пункт 11 розділу II ППБУ |
| 4. | Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки | | ✓ | | | пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ |
| 5. | Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки | ✓ | | | | пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ |
| 6. | Забезпечено протипожежний стан утримання території | ✓ | | | | пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ |
| 7. | Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд | ✓ | | | | пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ |
| 8. | Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів | ✓ | | | | пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ |
| 9. | Стан утримання інженерного обладнання | | | | | |
| 9.1 | Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, налагодка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів | ✓ | | | | пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ |
| 9.2 | Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів | ✓ | | | | пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 9.3 | Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм | ✓ | | | | пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 9.4 | Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм | ✓ | | | | пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ |
| 9.5 | Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм | ✓ | | | | пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ |

10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку

- 10.1 Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів ✓ пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
- 10.2 АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів ✓ пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ

11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання

- 11.1 Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог ✓ пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
- 11.2 Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмни від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм ✓ пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ

12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння

13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів ✓ пункти 7 розділу 1, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 64 - 63 КЦЗУ
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт ✓ розділ VII ППБУ
- 14.1 Нове будівництво, реконструкція, переобладнання, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку ✓ пункт 21 розділу II ППБУ
- 14.2 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів ✓ пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
- 14.3 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів ✓ пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
- 14.4 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів ✓ пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
- 14.5 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів ✓ пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
- 14.5.1 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів ✓ пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.3 - 4.10 ДБН В.1.1-7
- 14.5.2 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів ✓ пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.6 ДБН В.1.1-7
- 14.5.3 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів ✓ пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.45 ДБН В.1.1-7
- 14.5.4 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів ✓ пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1, 7.2, 7.3 розділу 7 ДБН В.1.1-7
- 14.5.5 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів ✓ пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 8.1 - 8.14 ДБН В.1.1-7
- 14.5.6 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів ✓ пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 8.15 - 9.2 ДБН В.1.1-7

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій

1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту ✓ пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-

2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки	✓	4-2006 пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки. ПКМУ N 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки	✓	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ. Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки. ПКМУ N 956
4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання	✓	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності. ПКМУ N 1788. пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки	✓	пункт 10 частини першої статті 20. пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ. стаття 11 ЗУ N 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту	✓	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ. ПКМУ N 1200. пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	✓	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів	✓	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ. частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням	✓	пункт 5 частини першої статті 20. стаття 26 КЦЗУ. пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки	✓	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ. додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	✓	пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ. стаття 40 КЦЗУ. ПКМУ N 443. ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	✓	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ. пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання	✓	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту	✓	стаття 32. пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ. наказ МНС N 653. пункт 6 ПКМУ N 138
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	✓	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ. стаття 98 КЦЗУ. абзац 4 пункту 5 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків. ПКМУ N 775
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність	✓	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах	✓	пункт 1 розділу II Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» — так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні» — ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» — не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи — підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП» — не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи — підприємця)/на об'єкті.

ОПИС виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	по значенню нормативно-правового акта	
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки			
1.	стаття 20, 55. п 5 розділу II	КЦЗ № 5-403-VI. ППБУ	На доповнення до схематичного плану евакуації не розроблено та не затверджено керівником інструкцію що визначає дії персоналу, щодо забезпечення швидкої та безпечної евакуації людей за якою не рідше одного разу на півроку проводити практичні тренування

			всіх задіяних працівників.
2.	стаття 20, 55, п. 2.3 розділу III	КЦЗ № 5-103-VI, ППБУ	В дерев'яному прорізі протипожежної перешкоди яка відокремлює електрошитову від коридору, не встановлені протипожежні двері з класом вогнестійкості що відповідає протипожежній перешкоді.
3.	стаття 20, 55, п. 2.5 розділу III, п. 1.24 розділу IV	КЦЗ № 5-103-VI, ППБУ	Дерев'яні елементи горючих покриттів ДЦЗ № 132 (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
4.	статті 20, 55, п. 2.31 розділу III	КЦЗ № 5-103-VI, ППБУ	Проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей.
5.	статті 20, 55, п. 1.8 розділу IV	КЦЗ № 5-103-VI, ППБУ	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів в приміщеннях ДЦЗ № 132 не здійснені за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
6.	статті 20, 55, п. 1.18 розділу IV	КЦЗ № 5-103-VI, ППБУ	Допускається використання світильників з лампою розжарювання без захисного суцільного скла (ковпака) в приміщенні підвалу ДЦЗ № 132.
7.	статті 20, 55, п. 1.21 розділу IV	КЦЗ № 5-103-VI, ППБУ	Не виконано захист будівель, споруд ДЦЗ № 132 від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд".
8.	статті 20, 55, п. 1.2 розділу V, додаток Б	КЦЗ № 5-103-VI, ППБУ, ДБН В.2.5-56:2014	Приміщення ДЦЗ № 132 не обладнано системою оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
9.	статті 20, 55, п. 1.2 розділу V	КЦЗ № 5-103-VI, ППБУ	Приміщення ДЦЗ № 132 не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій			
10.	п. 4.3.1	ППБ	Працівників не забезпечено придатними до застосування засобами індивідуального захисту органів дихання, з розрахунку 1 фільтруючий протигаз для захисту населення і 1 респіратор на обличчя та додатково 2 процента від загальної кількості працівників.

Перелік

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки (заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			✓		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копії посвідчення на перевірку надано	✓				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)			✓		частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясовується лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки				✓	частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<i>зауважень немає</i>
	<i>Жир Н.В. ЗСУ</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:

Провідний інспектор
Корабельного РВ у м. Миколаїв
ГУ ДСНС України у
Миколаївській області
(посада)

[Signature]
(підпис)

Мищенко Юлія Олександрівна
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Завідувач дошкільного
навчального закладу № 132
(посада)

[Signature]
(підпис)

Жир Наталія Василівна
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «11» 04 2018 року

Завідувач дошкільного
навчального закладу № 132
(посада)

[Signature]
(підпис)

Жир Наталія Василівна
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки _____

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
А	1	2	3	4
Законодавство України				
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпечності»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245-III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98-ВР

2	Постанови Кабінету Міністрів України		
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та об'єкту об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 1043	Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) сфери техногенної та пожежної безпеки Державною службою у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1043
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільно-відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухово-взривні об'єкти та об'єкти господарської діяльності на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788 із змінами від 11 лютого 2016 р. № 75
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1200 із змінами від 18 травня 2017 р. № 340
2.7	ПКМУ № 763	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на довірчій основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 763
2.8	ПКМУ № 775	Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 775
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Про затвердження Порядку утворення, завдання та функцій формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 138	Порядок створення, утримання фонду захищених споруд цивільного захисту та ведення його обліку	Постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 138
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, - проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841
2.17	ПКМУ № 440	Порядок подання і реєстрації Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України Від 05.06.2013 № 440 із змінами від 20.02.2018 № 80
2.18	ПКМУ № 350	Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)	Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 350
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи		
3.1.	ДНБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Пказ МВС України від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мінюсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.2.	ДНБУ	Правила пожежної безпеки на ринках України	Пказ МВС України від 06.06.2017 № 470, зареєстрований у Мінюсті України 29 червня 2017 р. за № 795/30663
3.3.	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Пказ МНС України від 10.04.2017 № 301, зареєстрований у Мінюсті України 04 травня 2017 р. за № 566/30434
3.4.	ДНБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Пказ МНС України від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мінюсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.5.	Методика прогнозування ХН	Методика прогнозування наслідків впливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Пказ МНС, Мініроодптки, Мінєкономіки, Мінєкології від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мінюсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.6.	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Пказ МНС України від 06.08.2002 № 186, зареєстрований у Мінюсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.7.	Інструкція з	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного	Пказ МНС України від 16.12.2002 № 330, зареєстрований у Мінюсті

	тривалого зберігання та хімічного захисту		України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.8.	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України від 09.10.2006 № 653, зареєстрований у Мініюсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.9.	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС від 17.05.2004 № 87/211, зареєстрований у Мініюсті України 10.06.2004 за № 720/9319
3.10.	ДБН В.1.1-7-2016	Державні будівельні норми. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги	Наказ Міністерства розвитку Мінібуд та ЖКГ України від 31 жовтня 2016 р. № 287
3.11.	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінібуду України від 04 серпня 2006 р. № 274
3.12.	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Міністерства розвитку Мініюсті України від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мініюсті України 05.04.2007 за № 313/13580
3.13.	ДБН В.2.5-56-2014	Системи протипожежного захисту	Державні будівельні норми
3.14.	ДБН В.2.5-77-2014	Котельні	Державні будівельні норми
3.15.	ДБН В.2.5-74-2013	Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування	Державні будівельні норми
3.16.	ДБН В.2.5-64-2012	Звукоізоляція водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво	Державні будівельні норми
3.17.	ДБН В.2.5-67-2013	Опалення, вентиляція та кондиціонування	Державні будівельні норми
3.18.	ДС У В В.2.5-38-2008	Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування об'єкта захисту будівель і споруд	Національний стандарт України
3.19.	ДБН 360-92**	Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень	Державні будівельні норми
3.20.	СТН П Н-89-80*	Генеральні плани промислових підприємств	Державні будівельні норми
3.21.	СТН П 2.09.03-85	Сооружения промислових підприємств	Державні будівельні норми
3.22.	ДБН В.2.2-8-98	Будівлі та споруди. Підприємства, будівлі та споруди по зберіганню і переробці зерна	Державні будівельні норми
			Наказ Держкомітету будівництва від 30.12.1985 № 213
			Наказ Держкомітету будівництва від 29.12.1985 № 263
			Наказ Держкомітету будівництва України від 18.02.1999 № 41