



ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Головне управління ДСНС України у Миколаївській області
(ГУ ДСНС України у Миколаївській області)
АРБУЗИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР

55301, Миколаївська область, смт. Арбузинка, вул. Садова, 47. тел.(05132) 3-00-77

АКТ

13 квітня 2018 року

№ 14

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання (виконання) суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Арбузинська центральна районна лікарня, 55301, Миколаївська область, Арбузинський район смт. Арбузинка, вул. Центральна, 88.

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 1998348,

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган),

Миколаївська область, Арбузинський район, смт. Арбузинка, вул. Центральна, 88., тел./факс: 3-02-98, адреса електронної пошти: _____.

(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреси електронної пошти)

Перевірено: будівлі, споруди, приміщення та територію Арбузинської центральної районної лікарні за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, смт. Арбузинка, вул. Центральна, 88.

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки – **високий**.

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 30.03.2018 р. № 172, виданий ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Посвідчення на перевірку від 12.04.2018 № 14	- планова; + позапланова

Строк проведення перевірки:

Початок перевірки					Завершення перевірки				
12	04	2018	09	30	13	04	2018	16	30
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Арбузинський районний сектор Головного управління ДСНС України у Миколаївській області (далі – Арбузинський РС ГУ ДСНС).

Начальник Арбузинського РС ГУ ДСНС Петренко Дмитро Сергійович;
(посада, найменування органу, прізвище, ім'я та по батькові)

Провідний інспектор Арбузинського РС ГУ ДСНС Угрин Євген Іванович;
(посада, найменування органу, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа-підприємець:

- Головний лікар Арбузинської ЦРЛ Піщанська Ганна Олександрівна
- інженер з охорони праці Арбузинської ЦРЛ Пилипенко Валентина Анатолівна;
- завгосп Арбузинської ЦРЛ Зайцев Олег Віталійович.

Інші особи: участь не приймали.

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
- не було взагалі	- не було взагалі
+ була у період з 03.04.2017 по 07.04.2017 Довідка від 07.04.2017 № 5 Розпорядчий документ від 07.04.2017 р. № 123 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>	+ була у період з 26.09.2017 по 27.09.2017 Довідка від 27.09.2017 № 108 Розпорядчий документ від 03.10.2017 р. № 4 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки		✓			пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			✓		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	✓				пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	✓				пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки		✓			пункт 9 розділу II ППБУ
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	✓				пункт 11 розділу II ППБУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	✓				пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки		✓			пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території	✓				пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		✓			пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів		✓			пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9.	Стан утримання інженерного обладнання					
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		✓			пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	✓				пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	✓				пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			✓		пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ

9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	✓				пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		✓			пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів				✓	пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		✓			пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			✓		пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння						
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів						
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт						
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			✓		пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.3 - 4.10 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.6 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.45 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1, 7.2, 7.3 розділу 7 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 8.1 - 8.14 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 8.15 - 9.2 ДБН В.1.1-7

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від

надзвичайних ситуацій			
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту		✓	пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки		✓	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки		✓	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання		✓	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки		✓	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		✓	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	✓		пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів		✓	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням		✓	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки		✓	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		✓	пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	✓		пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання		✓	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту	✓		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 6 ПКМУ N 138
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій		✓	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац 4 пункту 5 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 775
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність		✓	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах		✓	пункт 1 розділу II Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/на об'єкті.

виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки			
1	статті 20,55 п. 2 розділу 2	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Наказом не визначено обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту.
2	статті 20,55 п. 3 розділу II	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Не проведено додатковий інструктаж з обслуговуючим медичним персоналом прийомного покою дитячого відділення щодо порядку дій у разі виникнення пожежі
3	статті 20, 55, п. 6 розділу II	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Плани евакуації з 1,2-го поверху хірургічного корпусу та 1,2,3,4-го поверхів терапевтичного корпусу не відкориговані.
4	статті 20, 55, п. 7 розділу II	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	У приміщеннях на видимих місцях біля телефонів не вивішено таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.
5	стаття 55, п. 8 розділ II	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Територію об'єкта, а також споруди, приміщення забезпечити у повній мірі відповідними знаками безпеки згідно ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
6	стаття 55, п. 9 розділ II	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	На шляху евакуації з 2-го поверху хірургічного корпусу допускається застосування матеріалів та речовин, на які відсутні показники щодо пожежної небезпеки.
7	статті 20, 55, п. 12 розділу II	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Не проведено обов'язкове страхування членів пожежної дружини відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 564 Порядку функціонування добровільної пожежної охорони
8	статті 20, 55, п. 15 розділу II	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Особи робота яких пов'язаним з підвищеною пожежною небезпекою не пройшли навчання з пожежно-технічного мінімуму встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».
9	статті 20, 55 п. 16 розділу II	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Посадові особи не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленим постановою КМУ від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».
10	статті 20,55 пункт 2.5 розділу III	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Не проведено вогнезахисну обробку дерев'яних конструкцій горищного приміщення хірургічного та пологового корпусу Арбузинської центральної районної лікарні.
11	статті 20,55 пункт 2.12 розділу III	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	На дверях горищ не вказано місце зберігання ключів.
12	статті 20,55 пункт 2.27 розділу III	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Двері на шляхах евакуації не відчиняються в напрямку виходу з будівель (приміщень), а саме: <ul style="list-style-type: none"> - з сходової клітки хірургії; - вихід з 1-го та 2-го поверхів жіночої консультації;

			<ul style="list-style-type: none"> - з туберкульозного кабінету терапевтичного корпусу; - з приймальної центру первинної медико санітарної допомоги; - з коридору центру первинної медико санітарної допомоги.
13	стаття 55 пункту 2.31 розділу III пункт 4.11 розділ 4	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ДБН В.2.5-23-2010	Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечено аварійним освітленням відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення» та Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ) (Евакуаційне освітлення не забезпечує освітленість на підлозі головних проходів 0,5 лк.);
14	стаття 55 пп. 1.2, 1,4 розділу V табл.А1, п.8.1. табл.Б.1, п.10	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ДБН В.2.5-56-2014	Приміщення Арбузинської центральної районної лікарні обладнати автоматичною пожежною сигналізацією відповідно до вимог ДБН В.2.5-56-2014, а саме: <ul style="list-style-type: none"> - приміщення Арбузинської центральної районної лікарні оснастити системою пожежної сигналізації; - приміщення Арбузинської центральної районної лікарні оснастити системою оповіщення та управлінням евакуації.
15	стаття 55 п. 1,4 розділу V Додаток Ж п.2.4.	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ДБН В.2.5-56-2014	Не проведено технічне обслуговування системи протипожежного захисту (далі – СПЗ) приміщень 2-х газових топочних відповідно до вимог ДБН В.2.5-56-2014, а саме: заключити договір на роботи з підтриманням експлуатаційної придатності СПЗ з організацією, яка має відповідну ліцензію згідно з НАПБ Б.07.016.
16	стаття 55 п. 1,4 розділу V Додаток Ж п.11.1., п.11.3	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ДБН В.2.5-56-2014	Монтаж введення до експлуатування СПС (автоматичної пожежної сигналізації) не проводиться відповідно до вимог ДБН В.2.5-56-2014, а саме: <ul style="list-style-type: none"> - сигнал від приймально контрольного приладу автоматичної пожежної сигналізації не виведено ну пульт централізованого пожежного спостереження.
17	статті 20, 55 п. 2.23 розділ III пункт 7.2.7 пункт 7.3.8 пункт 7.2.11	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ДБН В.1.1-7-2016	Евакуаційні виходи підприємства не установлені відповідно вимогам ДБН В.1.1-7-2016, а саме: <ul style="list-style-type: none"> – ширину у просвіті евакуаційного виходу з третього поверху до сходової клітини менше, ніж 0,8 м; – на підлозі на шляху евакуації, який веде із корпусу лабораторії безпосередньо на зовні влаштований виступ який перевищує 0,05 м; – двері, які ведуть до сходової клітини не забезпечено пристроями для самозачинення та ущільненнями в притулах.
18	стаття 55 пункт 2.1 розділ III	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Допускається зберігання твердих горючих матеріалів насипом, безпосередньо у побутовому приміщенні, розташованого на третьому поверсі прийомного покою.
19	стаття 55 п. 2.3 розділу III пп.4.13,4.30 табл. 1,2,4,	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ДБН В.1.1-7-2015	Тип заповнення прорізів у протипожежних перешкодах не приведено відповідно вимогам ДБН В.1.1-7-2015, а саме: не влаштовано протипожежні двері, з підписанням відповідних актів, у протипожежних перегородках (стінах), що розділяють приміщення різного функціонального призначення і різних

			категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою, зокрема у таких приміщеннях: <ul style="list-style-type: none"> - електрощитові по всій ЦРЛ; - приміщення лабораторії від коридору загального призначення.
20	стаття 55 п. 2.4 розділу 3 пункт 5.3	КЦЗ № 5403-V, ППБУ ДБН В.1.1-7-2016	Клас вогнестійкості проходок інженерних комунікацій будинків (електричних, кабельних та шинопровідних проходок, каналізаційних труб тощо) через огорожувальні конструкції з нормованим класом вогнестійкості або через протипожежні перешкоди менші, ніж нормований клас вогнестійкості цієї огорожувальної конструкції або протипожежної перешкоди за ознакою EI.
21	статті 20, 55 п.2.9 розділу III	КЦЗ № 5403-V, ППБУ	Для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення і лабораторій не визначено категорію щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки «Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони за «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), у тому числі для зовнішніх виробничих і складських ділянок, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні;
22	статті 20, 55 п. 2.11 розділу III	КЦЗ № 5403-V, ППБУ	Допускається складання горючих матеріалів під сходовою кліткою хірургічного корпусу.
23	стаття 20,55 п. 2.37. розділу III	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Дозволяється забивання евакуаційних дверей ззовні 2-го поверху жіночої консультації ;
24	стаття 20 п. 1.16 роділу IV	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	Електрощити не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).
25	стаття 20 п. 1.17 роділу IV	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	Допускається встановлення електророзеток на горючі основи (конструкції), а саме: <ul style="list-style-type: none"> - кабінет операційного блоку; - гігієнічна кімната хірургічного корпусу.
26	стаття 20,55 п. 1.18 роділу IV	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	Допускається використання світильників з лампами розжарювання без захисного суцільного скла (ковпаків), а саме: <ul style="list-style-type: none"> - кімната для тимчасового зберігання та сортування медичних відходів хірургічного корпусу; - палата №1,3,5,7 хірургічного корпусу; - оглядовий кабінет хірургічного корпусу; - приміщення перев'язочної хірургічного корпусу; - автоклавна; - кабінет №44 терапевтичного корпусу; - кабінет гематологічних досліджень; - кабінет маніпуляційної - палата № 4 терапевтичного корпусу; - кабінет терапедфта;
27	стаття 20,55 п. 1.18 роділу IV	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	Допускається користування пошкодженими розетками, а саме: <ul style="list-style-type: none"> - кабінеті гінеколога; - реанімаційне відділення;
28	статті 20, 55, розділ IV п.1.6	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів в наступних приміщеннях:

			<ul style="list-style-type: none"> - кімната для тимчасового зберігання та сортування медичних відходів хірургічного корпусу; - кабінет оперативного блоку хірургічного корпусу; - гігієнічна кімната хірургічного корпусу; - перев'язочної; - кабінет патології; - газової топки. - приміщення автоклавної;
29	стаття 55 пункту 1.7 розділу IV	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	У приміщеннях Арбузинської центральної районної лікарні відгалужувальні та з'єднувальні коробки не закрито кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів.
30	статті 20, 55, розділ IV п.1.9	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Електрощит в приміщенні реанімаційного відділення не розміщено на відстані не менше 1 м від горючих матеріалів.
31	статті 20,55 п. 2.1 розділу V	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Не встановлено покажчик біля місця розташування пожежного водоймища (об'ємний зі світильником або плоский із застосуванням світловідбивних покриттів) з нанесеними на ньому: літерним індексом ПВ, цифровими значеннями запасу води в кубічних метрах та кількості пожежних автомобілів, котрі можуть одночасно встановлюватись на майданчику біля водойми;
32	стаття 55 п. 2.1 розділу V	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Пожежне водоймище не приведено у справний стан і не утримується таким чином, щоб забезпечувати безперешкодний забір води пожежними автомобілями;
33	стаття 55 п. 2.1 розділу V	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Пожежне водоймище не забезпечено під'їздом з майданчиком(пірсом) розміром не менше 12 x 12 для встановлення пожежних автомобілів і забирання води будь-якої пори року;
34	стаття 20,55 п. 2.2, роділу V	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	Пожежні кран комплекти приміщень Арбузинської центральної районної лікарні не укомплектовано пожежним рукавом однакового з ним діаметром та стволем.
35	стаття 20,55 п. 2.2, роділу V	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	Пожежні кран комплекти не укомплектовано важелями для полегшення відкриття крану
36	стаття 20, 55 п. 2.2, роділу V	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	Не проведено технічне обслуговування і перевірку на працездатність шляхом пуску води пожежних кран-комплектів з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування не рідше одного разу на шість місяців;
37	статті 20, 55 пункту 3.10 розділу V	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Частина вогнегасників не встановлено у відному, легкодоступному місці, шляхом навішування на вертикальну конструкцію на висоті 1,5 м. від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника;
38	стаття 55 п. 3.11 розділу V	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Пожежний щит в котельні на твердому паливі не доукомплектовано комплектом засобів пожежогасіння: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 x 2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., лопи - 2 шт., сокири - 2 шт.

39	статті 20,53 п. 3.22 розділу V	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	Відповідальними особами за своєчасне і повне оснащення об'єктів вогнегасниками не забезпечено їх технічного обслуговування та укомплектування.
40	стаття 55 п. 3.11 розділу V	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Територію Арбузинської центральної районної лікарні не забезпечено достатньою кількістю пожежних щитів з розрахунку один щит (стенд) на 5000 м-2 захищеної площі.
41	статті 20, 55, п.3.1. розділ VI	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Допускається розміщення дітей на верхніх поверхах терапевтичного корпусу.
42	статті 20, 55, п.3.4. розділ VI	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	В палаті №4 хірургічного корпусу допускається відстань між ліжками менше ніж 0,8 м.
43	статті 20, 55, п.3.6. розділ VI	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Допускається установа водонагрівачів у приміщеннях не пристосованих для цієї мети, а саме: - кабінеті стоматолога; - кабінет гінеколога; - кабінетах приміщень центру первинної медико-санітарної допомоги. -
44	статті 20,23,51 пункту 16 розділу II п. 3.1 п.14	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ПТБ Порядку здійснення навчання населення	Особи, що залучаються підприємством (у тому числі на умовах договору) до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, не пройшли спеціальну підготовку на територіальних курсах, у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності відповідно до вимог типового положення про них;
45	стаття 33 п.30 п. 1.8	КЦЗ № 5403-VI, Постанова КМУ № 841 Наказ МНС № 761	Для планування, підготовки та проведення евакуаційних заходів, приймання і розміщення працівників об'єкту та членів їхніх сімей наказом не призначено відповідальну особу, яка відповідає за планування, підготовку та проведення евакуаційних заходів;
46	статті 20,39,40 КЦЗ № 5403- VI пп.3.1, 3.1.1 п.2 п. 7 A2 додаток А	КЦЗ № 5403-VI, ПТБ Методика ідентифікації ПНО Положення про паспортизацію ДСТУ- Н Б В.1.2- 16:2013	На об'єкті не проведено ідентифікацію потенційної небезпеки об'єкта з урахуванням усіх чинників небезпеки.
47	стаття 20 п. 4.3.1 п. 2 додатку	КЦЗ № 5403-VI, ПТБ Порядок забезпечення	Не проведено перевірку придатності виданих для використання індивідуальних засобів захисту органів дихання відповідно до рекомендацій заводу виробника та не здійснено лабораторні випробування існуючих засобів радіаційного та хімічного захисту, у яких закінчився встановлений термін зберігання

**Перелік
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки**

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			✓		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	✓				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	✓				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<i>Зауважень не маю</i>
	<i>Сичаківська Р.О.</i>


Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:

Начальник

Арбузинського РС ГУ ДСНС
(посада)


(підпис)

Петренко Дмитро Сергійович
(прізвище, ім.'я та по батькові)

Провідний інспектор

Арбузинського РС ГУ ДСНС
(посада)


(підпис)

Угрин Євген Іванович
(прізвище, ім.'я та по батькові)


Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Інженер з охорони праці
(посада)


(підпис)

Пилипенко Валентина Анатоліївна
(прізвище, ім.'я та по батькові)


Завгосп
(посада)


(підпис)

Зайцев Олег Віталійович
(прізвище, ім.'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «13» 04 2018 року

Головний лікар Арбузинської
центральної районної лікарні
(посада)


(підпис)

Піщанська Ганна Олександрівна
(прізвище, ім.'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки _____

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службу або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
1	Закони України			
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної безпеки»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245-III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98-ВР
2	Постанови Кабінету Міністрів України			
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 1043	Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 27 грудня 2017 р. № 1043
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної безпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788 із змінами від 11 лютого 2016 р. № 75
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200 із змінами від 18 травня 2017 р. № 340
2.7	ПКМУ № 763	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	
2.8	ПКМУ № 775	Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 жовтня 2016 р. № 763
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 444

2.11	ПКМУ № 787	Про затвердження Порядку утворення, завдання та функцій формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 138	Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку	Постанова Кабінету Міністрів України	від 10 березня 2017 р. № 138
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
2.17	ПКМУ № 440	Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 05.06.2013 № 440 із змінами від 20.02.2018 № 80
2.18	ПКМУ № 350	Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)	Постанова Кабінету Міністрів України	від 24 травня 2017 р. № 350
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417 , зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.2	ППБУ	Правила пожежної безпеки на ринках України	Наказ МВС України	від 06.06.2017 № 470, зареєстрований у Мін'юсті України 29 червня 2017 р. за № 795/30663
3.3	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 10.04.2017 № 301 , зареєстрований у Мін'юсті України 04 травня 2017 р. за № 566/30434
3.4	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557 , зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.5	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122 , зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.6	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06.08.2002 № 186 , зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.7	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16.12.2002 № 330 , зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.8	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 09.10.2006 № 653 , зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.9	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17.05.2004 № 87/211 , зареєстрований у Мін'юсті України 10.06.2004 за № 720/9319
3.10	ДБН В.1.1-7-2016	Державні будівельні норми. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги	Наказ Мінрегіонрозвитку у Мінбуд та ЖКГ України	від 31 жовтня 2016 р. № 287
3.11	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.12	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 730/770 , зареєстрований у Мін'юсті України 05.04.2007 за № 313/13580
3.13	ДБН В.2.5-56:2014	Системи протипожежного захисту	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонбуду України від 13.11.2014 № 312
3.14	ДБН В.2.5-77:2014	Котельні	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонбуду України від 15.09.2014 № 252
3.15	ДБН В.2.5-74:2013	Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 28.08.2013 № 410

3.16	ДБН В.2.5-64:2012	Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво.	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 31.10.2012 № 553
3.17	ДБН В.2.5-67:2013	Опалення, вентиляція та кондиціонування.	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 25.01.2013 № 24 та від 28.08.2013 № 410
3.18	ДСТУ Б В.2.5-38:2008	Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд	Національний стандарт України	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 27.06.2011 № 269
3.19	ДБН 360-92**	Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 21.06.2011 № 67
3.20	СНиП II-89-80*	Генеральні плани промислових підприємств.	Державні будівельні норми	Постанова державного комітету СРСР у справах будівництва від 30.12.1985 № 213
3.21	СНиП 2.09.03-85	Сооружения промислових підприємств	Державні будівельні норми	Постанова державного комітету СРСР у справах будівництва від 29.12.1985 № 263
3.22	ДБН В.2.2-8-98	Будівлі та споруди. Підприємства, будівлі та споруди по зберіганню і переробці зерна	Державні будівельні норми	Наказ Держкоммістбуду України від 18.02.1999 № 41