



ДСНС України
**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**
(ГУ ДСНС України у Миколаївській області)

КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ У М. МИКОЛАЇВ

вул. Янтарна, 318 «В», м. Миколаїв, 54050 тел. (0512) 64-41-01, 53-09-55 тел./факс (0512) 64-41-36
код ЄДРПОУ 38524996 E-mail: 5dprch@mk.mns.gov.ua

АКТ

26 квітня 2018 року

№ 55

**складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки
щодо додержання (виконання) суб'єктом господарювання вимог законодавства
у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки**

ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"

52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське,
ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 76

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 30487219,

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган),

Миколаївська область, м. Миколаїв, проспект Богоявленський, 312А/1,

тел./факс: - тел.(066)843-76-36, адреса електронної пошти:-

(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреси електронної пошти)

Перевірено: приміщення магазину «Продукти – 1162» ТОВ "АТБ-МАРКЕТ", за адресою:

Миколаївська область, м. Миколаїв, проспект Богоявленський, 312А/1

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки – високий.

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки		Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 30.03.2018р. №172, виданий ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Посвідчення на перевірку від 25.04.2018 №53		- планова; + позапланова

Строк проведення перевірки:

Початок перевірки					Завершення перевірки				
25	04	2018	09	30	26	04	2018	16	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Корабельний районний відділ у м. Миколаїв Головного управління ДСНС України у Миколаївській області:

начальник Корабельного РВ у м. Миколаїв ГУ ДСНС України у Миколаївській області Остафій Олександр Іванович, головний інспектор Корабельного РВ у м. Миколаїв ГУ ДСНС України у Миколаївській області Данілкина Ольга Сергіївна;

(посада, найменування органу, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа-підприємець:

- керівник магазину «Продукти – 1162» ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» Голуб В'ячеслав Олександрович;

Інші особи: участь не приймали.

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
- не було взагалі	- не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> р. по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> р. Акт перевірки від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> р. № <input type="checkbox"/> Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> р. № <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> р. по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> р. Акт перевірки від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> р. № <input type="checkbox"/> Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> р. № <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ</u>
1.2	На підприємстві створено СПБ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>пункт 14 розділу II ППБУ</u>
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>пункт 12 розділу II ППБУ</u>
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожегам	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>пункти 17 - 19 розділу II ППБУ</u>
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>пункт 9 розділу II ППБУ</u>
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>пункт 11 розділу II ППБУ</u>
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ</u>
5.	Проведено інструктаж та проходження навчання з питань пожежної безпеки	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ</u>
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ</u>
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ</u>
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ</u>
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ</u>
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ</u>
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ</u>
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ</u>
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ</u>

10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку				
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів	✓		<u>пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ</u>
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		✓	<u>пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ</u>
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання				
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	✓		<u>пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ</u>
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість введів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		✓	<u>пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ</u>
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння				
✓				<u>пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ</u>
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів				
			✓	<u>пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200</u>
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт				
			✓	<u>розділ VII ППБУ</u>
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку		✓	<u>пункт 21 розділу II ППБУ</u>
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів		✓	<u>пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ</u>
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів		✓	<u>пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ</u>
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів		✓	<u>пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ</u>
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			<u>пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ</u>
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів		✓	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</u> <u>пункти 4.3 - 4.10 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів		✓	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</u> <u>пункти 5.1 - 5.6 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів		✓	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</u> <u>пункти 6.1 - 6.45 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів		✓	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</u> <u>пункти 7.1, 7.2, 7.3 розділу 7 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів		✓	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</u> <u>пункти 8.1 - 8.14 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів		✓	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</u> <u>пункти 8.15 - 9.2 ДБН В.1.1-7</u>
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій				
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту				
			✓	<u>пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006</u>
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки				
			✓	<u>пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку</u>

				об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки		✓		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання		✓		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки		✓		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту	✓			пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	✓			пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів	✓			пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням		✓		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 20 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки		✓		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	✓			пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	✓			пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання		✓		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту		✓		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 6 ПКМУ N 138
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій		✓		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ стаття 98 КЦЗУ, абзац 4 пункту 5 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 775
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність		✓		стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах		✓		пункт 1 розділу II Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/на об'єкті.

ОПИС виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки			
1.	ст. 57	КЦЗ № 5403-VI Порядок подання і реєстрації декларації Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 440	Не зареєстровано декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
2.	стаття 20, 55 п. 3 розділу II	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	На об'єкті відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) не встановлено протипожежний режим, який включає: порядок утримання шляхів евакуації; визначення спеціальних місць для куріння; порядок

			відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі; порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи; порядок організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту; порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання; порядок дій у разі виникнення пожежі: порядок і способи оповіщення людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, зупинки технологічного устаткування, вентиляційних установок, електроспоживачів, застосування засобів пожежогасіння; послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки
3.	стаття 20, 55 п. 4 розділу II	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Для кожного приміщення об'єкта не розроблені та не затверджені керівником об'єкта або уповноваженою ним посадовою особою інструкції про заходи пожежної безпеки.
4.	стаття 20, 55 п. 5 розділу II	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Не розроблені і не вивішені на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі. Відсутня інструкція (яка затверджується керівником), що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного разу на півроку не проводяться практичні тренування всіх задіяних працівників.
5.	стаття 55 п.9 розділу II п.2.17 розділу III п.1.12 розділу IV	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	Не надано підтверджуючі документи, стосовно показників щодо пожежної небезпеки, а саме: - оздоблення стелі (армстронг) на шляхах евакуації; - гофротруба в якій прокладено проводи; (гофротруба має бути виконана з не горючих матеріалів, оздоблення стелі має бути виконане з матеріалів показники горючості яких не нижче Г1)
6.	стаття 20, 55 п. 10 розділу II	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Для працівників охорони не розроблено інструкцію, в якій необхідно визначити їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, спрацювання систем протипожежного захисту, а також указати, хто з посадових осіб об'єкта має бути викликаний у нічний час у разі пожежі.
7.	стаття 20, 55 п. 2.3 розділу III п. 6.29	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ДБН В.1.1-7:2016	Під час експлуатації об'єкта допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах, а саме: - протипожежні двері, які відокремлюють склад від офісних приміщень зафіксовані, що перешкоджає їх зачиненню; - не справний пристрій для само зачинення протипожежних дверей, які відокремлюють склад від офісних приміщень
8.	стаття 20, 55 п. 2.3 розділу III п. 6.3.9	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ДБН В.2.2-23:2009. Будинки і споруди підприємства торгівлі	Під час експлуатації об'єкта допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах, а саме: в дверному прорізі протипожежної перешкоди, яка відокремлює приміщення комори та приміщення для приймання товарів не встановлено двополотні протипожежні двері не нижче 2-го типу, завширшки не менше 1,3 м. і заввишки не менше 2,3 м, при цьому ширина одного з полотен не менше 0,8 м.
9.	стаття 20, 55 п. 2.3 розділу III п. 6.3.9	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ДБН В.2.2-23:2009. Будинки і споруди підприємства торгівлі	Під час експлуатації об'єкта допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах, а саме: двері, що сполучають розвантажувальну платформу з розвантажувальним приміщенням не встановлено двополотними, завширшки від 1,6 м до 2,2 м. і заввишки не менше 2,3 м.
10.	стаття 20, 55 п. 2.9 розділу III	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Для приміщень складського призначення не визначено категорію щодо вибухопожежної та пожежної безпеки «Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною безпекою», а також клас зони за «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.
11.	стаття 55, п. 2.27 п. 2.37 розділу III	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Двері на шляхах евакуації (двері біля рампи) утримуються в зачиненому виді. Не передбачені внутрішні запори, які відкриваються зсередини без ключа.
12.	стаття 20, 55 п. 2.31 розділу III	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Прохід зі складу до офісного приміщення не забезпечено евакуаційним освітленням
13.	стаття 20, 55 п. 2.32	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Над касовими апаратами відсутні світильники аварійного освітлення

	розділу III п.9.5.7	ДБН В.2.2-23:2009. Будинки і споруди підприємства торгівлі	
14.	стаття 20, 55 п. 2.37 розділу III п.8.6.	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ДБН В.2.2-23:2009. Будинки і споруди підприємства торгівлі	Допускається: - улаштування на шляхах евакуації розсувних дверей, які перешкоджають вільній евакуації людей; - поряд з розсувними дверима відсутні двері, які відчиняються за напрямком евакуації, ширина кожного полотна двополотних евакуаційних дверей не менше 0,8 м.
15.	стаття 20, 55 п. 2.37 розділу III	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Допускається захарачення шляхів евакуації піддонами з товаром у складському приміщенні та біля вхідних дверей (рампа)
16.	стаття 20, 55 п. 1.8 розділу IV	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	Допускається влаштування та експлуатація тимчасових електромереж в приміщенні приймання їжі
17.	стаття 20, 55 п. 1.16 розділу IV	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	Електрощити та розподільчі щити (в кількості 3 шт.) не оснащені схемами підключення споживачів з пояснюючими написами і вказаним значенням номінального струму апарату захисту на коридорі біля операторської та в приміщенні компресорної
18.	стаття 20, 55 п. 1.20 розділу IV	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	Не виконано заміри опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання
19.	статті 20, 55, п. 2.22 розділу IV	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Допускається під час експлуатації вентиляційних систем складування впритул (на відстані менше 0,5 м) до повітроводів горючі матеріали в складському приміщенні бакалії.
20.	стаття 20, 55 п.1.4 розділу V дод.Ж 7.1.3	КЦЗ № 5403-VI ППБУ ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»	Підтримання експлуатаційної придатності СПЗ не проводиться відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: відстань від товарів у приміщеннях магазину (коридор який веде до торговельного залу зі складу, склад хімії, приміщення з фасування яєць) до пожежних сповіщувачів менше 0,5 м.
21.	стаття 20, 55 п.1.4 розділу V дод.Ж 6.5	КЦЗ № 5403-VI ППБУ ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»	Підтримання експлуатаційної придатності СПЗ не проводиться відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: відсутні план - графіки технічного обслуговування СПЗ
22.	стаття 20, 55 п.1.4 розділу V дод.И	КЦЗ № 5403-VI ППБУ ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»	Підтримання експлуатаційної придатності СПЗ не проводиться відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: не надано акт перевірки відповідності систем протипожежного захисту
23.	стаття 20, 55 п. 1.4 розділу V дод.Ж.7.2.2	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ДБН В.2.5-56:2014	Підтримання експлуатаційної придатності СПЗ не проводиться відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014, а саме: відсутні вимірювання значень електричного опору ізоляції між електрично не з'єднаними струмопровідними частинами ППКП, а також між ними і його корпусом на відповідність вимогам технічних умов.
24.	стаття 20,55 п. 2.2. розділу V	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	Пожежні кран-комплекти не укомплектовані важелем для полегшення відкривання вентиля.
25.	стаття 20,55 п. 2.2. розділу V	КЦЗ № 5403-VI ППБУ	На дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку не вказано літерний індекс «ПК», порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій			
26	статті 20, 39, 40 п. 4.5.5	КЦЗ № 5403-VI, Правила техногенної безпеки	Не вивішено на видному місці інструкції щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу в разі виникнення аварійної ситуації (аварії).
27	стаття 91, п. 10,11 додатку 1	КЦЗ № 5403-VI; Порядок проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту	Керівний склад цивільного захисту не пройшов навчання на курсах цивільного захисту та не отримав посвідчення встановленого зразка (керівник).
28	стаття 20,51 п. 3.1 розділ 3 п. 2,6,8,9 п. 7,9,11	КЦЗ № 5403-VI ПТБ Методика ідентифікації ПНО, Положення про паспортизацію ПНО	Не проведено ідентифікацію потенційної небезпеки об'єкта з урахуванням усіх чинників небезпеки
29	статті 20, 23, 51 п. 3.1	КЦЗ № 5403-VI Правила техногенної	Не розроблено накази та положення щодо виконання вимог цивільного захисту та техногенної безпеки

30	стаття 20 п. 4.3.1 п. 2 Додатку	безпеки КЦЗ № 5403-VI. ПТБ Порядок забезпечення	Працівників не забезпечено придатними до застосування засобами індивідуального захисту органів дихання 1 респіратор на обличчя та додатково 2 проценти загальної кількості працівників
31	статті 20 п. 4.9.3	КЦЗ № 5403-VI Правила техногенної безпеки	За результатами попередньої перевірки питань цивільного захисту та техногенної безпеки на об'єкті, керівник об'єкта не забезпечив розробку плану заходів щодо усунення недоліків, виявлених у ході перевірки, з наданням копії посадовій особі, яка організувала перевірку.

Перелік

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку				✓	частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	✓				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	✓				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
1	зауважень не має <i>[підпис]</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Начальник Корабельного РВ у м. Миколаїв ГУ ДСНС України у Миколаївській області
(посада)

[підпис]
(підпис)

Остафій Олександр Іванович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Головний інспектор Корабельного РВ у м. Миколаїв ГУ ДСНС України у Миколаївській області
(посада)

[підпис]
(підпис)

Данілкина Ольга Сергіївна
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

керуючий
(посада)

[підпис]
(підпис)

Толуб В.О.
(прізвище, м. 'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано « » 2018 року

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)



УКРПОШТА
ГОЛОВНА ПОШТА КРАЇНИ

ПАТ "Укрпошта"
Миколаївська дирекція
54051 Відділення зв'язку 51
м. Миколаїв, пр. Богоявленський 340/2
ІПН 215600426655

00001 Пак	06
5405103947101	#
Лист реком.	#
Кому: ТОВ АТБ МАРКЕТ	#
Куди: 52005 Слобожанське	#
Маса: 0,066 кг	#
За масу: 11,50 грн.	#
За повідом. рек.:	#
10,00 грн.	#
Марки кл.: 21,50 грн.	#

СУМА 0,00

СУМА ПОДАТКУ 0,00

ГОТІВКА 0,00

0 АРТИКУЛІВ

РР00052 0018183 26-04-2018 16:25:26

5405100001456 ОН 3000338310

ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК

Екселіо

		споруд цивільного захисту та ведення його обліку	Кабінету Міністрів України	
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
2.17	ПКМУ № 440	Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 05.06.2013 № 440 із змінами від 20.02.2018 № 80
2.18	ПКМУ № 350	Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)	Постанова Кабінету Міністрів України	від 24 травня 2017 р. № 350
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1.	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417 , зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.2.	ППБУ	Правила пожежної безпеки на ринках України	Наказ МВС України	від 06.06.2017 № 470, зареєстрований у Мін'юсті України 29 червня 2017 р. за № 795/30663
3.3.	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 10.04.2017 № 301 , зареєстрований у Мін'юсті України 04 травня 2017 р. за № 566/30434
3.4.	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557 , зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.5.	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків вилу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122 , зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.6.	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06.08.2002 № 186 , зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.7.	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16.12.2002 № 330 , зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.8.	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 09.10.2006 № 653 , зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.9.	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17.05.2004 № 87/211 , зареєстрований у Мін'юсті України 10.06.2004 за № 720/9319
3.10.	ДБН В.1.1-7-2016	Державні будівельні норми. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги	Наказ Мінрегіонрозвитку у Мінбуд та ЖКГ України	від 31 жовтня 2016 р. № 287
3.11.	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.12.	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 730/770 , зареєстрований у Мін'юсті України 05.04.2007 за № 313/13580
3.13.	ДБН В.2.5-56:2014	Системи протипожежного захисту	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонбуду України від 13.11.2014 № 312
3.14.	ДБН В.2.5-77:2014	Котельні	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонбуду України від 15.09.2014 № 252
3.15.	ДБН В.2.5-74:2013	Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 28.08.2013 № 410
3.16.	ДБН В.2.5-64:2012	Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво.	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 31.10.2012 № 553
3.17.	ДБН В.2.5-67:2013	Опалення, вентиляція та кондиціонування.	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від

			будівельні норми	25.01.2013 № 24 та від 28.08.2013 № 410
3.18.	ДСТУ Б В.2.5-38:2008	Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд	Національний стандарт України	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 27.06.2011 № 269
3.19.	ДБН 360-92**	Містобудування. Планування і забудова міських сільських поселень	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 21.06.2011 № 67
3.20.	СНиП II-89-80*	Генеральные планы промышленных предприятий.	Державні будівельні норми	Постанова державного комітета СРСР у справах будівництва від 30.12.1985 № 213
3.21.	СНиП 2.09.03-85	Сооружения промышленных предприятий	Державні будівельні норми	Постанова державного комітета СРСР у справах будівництва від 29.12.1985 № 263
3.22.	ДБН В.2.2-8-98	Будівлі та споруди. Підприємства, будівлі та споруди по зберіганню і переробці зерна	Державні будівельні норми	Наказ Держкоммістбудо України від 18.02.1999 № 41