



ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР

57001, Миколаївська область, смт. Веселинове, вул. Будівельників, 24 тел/факс (05163) 2-20-51,
ЄДРПОУ 38094226, E-mail: 11dprch@mk.mns.gov.ua

АКТ

27 квітня 2018 року

№ 23

**складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки
щодо додержання (виконання) суб'єктом господарювання вимог законодавства
у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки**

Нововоскресенська філія «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня
школа I ступеня — дошкільний навчальний заклад» Веселинівської загальноосвітньої
школи I-III ступенів Веселинівської селищної ради Миколаївської області
57025, Миколаївська область, Веселинівський район, с. Нововоскресенка,
вул. Молодіжна, 28-а

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого
підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 41799599,

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому
порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний контролюючий орган),

57025, Миколаївська область, Веселинівський район, с. Нововоскресенка, вул. Молодіжна, 28-а
тел./факс: , адреса електронної пошти: innapetrovna2017@ukr.net

(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреси електронної пошти)

Перевірено: територію, будівлі, споруди та приміщення Нововоскресенської філії
«Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I ступеня — дошкільний навчальний
заклад» Веселинівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Веселинівської селищної ради
Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Веселинівський район,
с. Нововоскресенка, вул. Молодіжна, 28-а

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від
провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки – органи влади.

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 30.03.2018 р. № 172, виданий ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Посвідчення на перевірку від 24.04.2018 № 23	планова; + позапланова

Строк проведення перевірки:

Початок перевірки					Завершення перевірки				
26	04	2018	10	45	27	04	2018	16	20
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Веселинівський районний сектор Головного управління ДСНС України у Миколаївській області (далі – ВРС ГУ ДСНС).

Начальник Веселинівського РС ГУ ДСНС України у Миколаївській області Піпко Степан Степанович;

(посада, найменування органу, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа-підприємець:

- завідувача Нововоскресенської філії «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I ступеня — дошкільний навчальний заклад» Веселинівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Веселинівської селищної ради Миколаївської області Кандиболоцька Інна Петрівна.

Інші особи: участь не приймали.

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
√ не було взагалі	√ не було взагалі
Розпорядчий документ від <u> </u> . <u> </u> . <u> </u> . <u> </u> . <u> </u> . <u> </u> р. № <u> </u> <u> </u> <u> </u> виконаний <u> </u> , не виконаний √	Розпорядчий документ від <u> </u> . <u> </u> . <u> </u> . <u> </u> . <u> </u> . <u> </u> р. № <u> </u> <u> </u> <u> </u> виконаний <u> </u> , не виконаний √

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

N з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	✓				<u>пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ</u>
1.2	На підприємстві створено СПБ			✓		<u>пункт 14 розділу II ППБУ</u>
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			✓		<u>пункт 12 розділу II ППБУ</u>
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	✓				<u>пункти 17 - 19 розділу II ППБУ</u>
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки			✓		<u>пункт 9 розділу II ППБУ</u>
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	✓				<u>пункт 11 розділу II ППБУ</u>
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки			✓		<u>пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ</u>
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	✓				<u>пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ</u>
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території	✓				<u>пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ</u>
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		✓			<u>пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ</u>
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів		✓			<u>пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ</u>
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		✓			<u>пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ</u>
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів				✓	<u>пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ</u>
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм				✓	<u>пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ</u>
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм				✓	<u>пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ</u>
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм				✓	<u>пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ</u>

10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку				
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		✓	пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		✓	пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання				
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		✓	пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		✓	пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння				
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів				
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт				
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку		✓	пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів		✓	пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів		✓	пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів		✓	пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів		✓	пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів		✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.3 - 4.10 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів		✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.6 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів		✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.45 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів		✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1, 7.2, 7.3 розділу 7 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів		✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 8.1 - 8.14 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів		✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 8.15 - 9.2 ДБН В.1.1-7
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій				
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту				
			✓	пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки				
		✓		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956

3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			✓	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			✓	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			✓	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		✓		пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	✓			пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів			✓	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			✓	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			✓	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		✓		пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			✓	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			✓	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			✓	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 6 ПКМУ N 138
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			✓	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац 4 пункту 5 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 775
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			✓	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			✓	пункт 1 розділу II Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/на об'єкті.

ОПИС

виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки			
1.	стаття 55 п. 5 розділу II п. 1 розділу II	КЦЗ № 5403- VI, ППБУ Правила для закладів освіти	Не відкореговано план евакуації вихованців у разі виникнення пожежі та порядок оповіщення учасників навчально-виховного процесу, що встановлюють обов'язки і дії працівників на випадок виникнення пожежі відповідно до вимог Наказу Міністерства освіти і науки України від 15.08.16 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України», зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.09.16 № 1229/29359
2.	стаття 55 п.16 розділу II	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ,	Керівник та посадові особи, відповідальні за протипожежний стан не

	п. 16	Порядок здійснення навчання населення	пройшли навчання з питань пожежної безпеки
3.	стаття 55 п. 2.5 розділу III	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Не проведено вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій покрівлі будівлі.
4.	стаття 55 п. 2.9 розділу III	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Для приміщення котельні не визначено категорію щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони за «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення
5.	стаття 55 п. 1.21 розділу IV п. 15 таблиці А1 додатку А	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ДСТУ Б В.2.5-38:2008	Будівля закладу не обладнана пристроями захисту від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Улаштування блискавко захисту будівель і споруд»
6.	стаття 55 п. 1.2 розділу V п. 7.3 таблиці А1 додатку А	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ, ДБН В.2.5-56:2014	Приміщення закладу не обладнані системою автоматичної пожежної сигналізації
7.	стаття 55, п. 1.2 розділу V, п. 5 таблиці Б1 додатку Б	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ, ДБН В.2.5-56:2014	Приміщення корпусу не обладнано системою оповіщення людей про пожежу
8.	стаття 55, п. 2.31 розділу III	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Коридори, проходи та інші шляхи евакуації корпусу не забезпечені евакуаційним освітленням.
9.	стаття 55 п. 9 розділу II п. 2.17 розділу III п. 7.3.3	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ ДБН В.1.1-7-2016	Допущено застосування у облицюванні стелі коридорів загального користування закладу матеріалу, на який відсутні показники щодо пожежної небезпеки «Армстронг».
10.	стаття 55, п. 2.1 розділу V	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Для цілей пожежогасіння об'єкт не забезпечений зовнішнім протипожежним водопостачанням.
11.	стаття 55 п. 3.9 розділу V	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Приміщення закладу не забезпечені в достатній кількості первинними засобами пожежогасіння.
12.	стаття 55 п. 3.17 розділу V	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ	Не проведено технічне обслуговування вогнегасників відповідно до <u>Правил експлуатації вогнегасників</u> , затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.04 № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.04 за № 555/9154, а також ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги», а саме: 2 вуглекислотні вогнегасники ВВК — 2 не обладнані раструбами.
13.	стаття 55 п. 5 розділу II п. 1 розділу II	КЦЗ № 5403- VI, ППБУ Правила для закладів освіти	Будівля закладу не забезпечена адресним вказівником (назва вулиці, номер будинку), встановленим на фасаді будівлі або інших видних місцях і освітлюваними у темний час доби.

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

14.	статті 20, 51 п. 16 розділу II п. 3.1	КЦЗ № 5403-VI, ППБУ, ПТБ	Керівник не пройшов навчання з питань цивільного захисту
15.	ст. 20 п. 2, 6, 8, 9 п. 7	КЦЗ № 5403- VI, Методика ідентифікації ПНО, Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів	Не проведено ідентифікацію потенційної небезпеки об'єкту відповідно до вимог «Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів», затвердженого наказом МНС України від 16.08.2005 № 140, зареєстрованого у Мін'юсті України від 01.09.2005 за № 970/11250
16.	статті 20 п. 4.3 п. 2 додатку	КЦЗ № 5403-VI, ПТБ, Порядок забезпечення	Працівники закладу не забезпечені придатними до застосування засобами індивідуального захисту органів дихання

Перелік

**питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки
(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)**

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Т	к	Н	і	Н	В	Н	П	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку							✓		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓								частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	✓								частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓								частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки				✓					частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки


№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<i>Без зауважень</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:

Начальник Веселинівського РС ГУ
ДСНС України у Миколаївській області


(підпис) С.С. Піпко

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, бм.'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано 27 04 2018 року

Завідуюча Нововоскресенської філії «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I ступеня — дошкільний навчальний заклад» Веселинівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Веселинівської селищної ради Миколаївської області


(підпис)

І.П. Кандиболоцька

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки _____

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службу або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
1	Законодавство України			
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245-III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98-BP
2	Постанови Кабінету Міністрів України			
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. № 306 із змінами від 4 червня 2015 р. № 361
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788 із змінами від 11 лютого 2016 р. № 75
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200 із змінами від 18 травня 2017 р. № 340
2.7	ПКМУ № 763	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 жовтня 2016 р. № 763
2.8	ПКМУ № 775	Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 вересня 2015 р. № 775
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 138	Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку	Постанова Кабінету Міністрів України	від 10 березня 2017 р. № 138
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
2.17	ПКМУ № 440	Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 05.06.2013 № 440 із змінами від 20 травня 2015 р. № 311
2.18	ПКМУ № 350	Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)	Постанова Кабінету Міністрів України	від 24 травня 2017 р. № 350
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1.	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.2.	ППБУ	Правила пожежної безпеки на ринках України	Наказ МВС України	від 06.06.2017 № 470, зареєстрований у Мін'юсті

				України 29 червня 2017 р. за № 795/30663
3.3.	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 10.04.2017 № 301, зареєстрований у Мін'юсті України 04 травня 2017 р. за № 566/30434
3.4.	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.5.	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.6.	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06.08.2002 № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.7.	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16.12.2002 № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.8.	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 09.10.2006 № 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.9.	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17.05.2004 № 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10.06.2004 за № 720/9319
3.10.	ДБН В.1.1-7-2016	Державні будівельні норми. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги	Наказ Мінрегіонрозвитку Мінбуд та ЖКГ України	від 31 жовтня 2016 р. № 287
3.11.	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.12.	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05.04.2007 за № 313/13580
3.13.	ДБН В.2.5-56:2014	Системи протипожежного захисту	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонбуду України від 13.11.2014 № 312
3.14.	ДБН В.2.5-77:2014	Котельні	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонбуду України від 15.09.2014 № 252
3.15.	ДБН В.2.5-74:2013	Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 28.08.2013 № 410
3.16.	ДБН В.2.5-64:2012	Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво.	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 31.10.2012 № 553
3.17.	ДБН В.2.5-67:2013	Опалення, вентиляція та кондиціонування.	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 25.01.2013 № 24 та від 28.08.2013 № 410
3.18.	ДСТУ Б В.2.5-38:2008	Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд	Національний стандарт України	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 27.06.2011 № 269
3.19.	ДБН 360-92**	Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень	Державні будівельні норми	Наказ Мінрегіонрозвитку України від 21.06.2011 № 67
3.20.	СНиП II-89-80*	Генеральні плани промислових підприємств.	Державні будівельні норми	Постанова державного комітету СРСР у справах будівництва від 30.12.1985 № 213
3.21.	СНиП 2.09.03-85	Сооружения промислових підприємств	Державні будівельні норми	Постанова державного комітету СРСР у справах будівництва від 29.12.1985 № 263
3.22.	ДБН В.2.2-8-98	Будівлі та споруди. Підприємства, будівлі та споруди по зберіганню і переробці зерна	Державні будівельні норми	Наказ Держкоммітбуду України від 18.02.1999 № 41